

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 32 398 51 16
faks 32 398 55 34
piotr.czempik@zabrze.psgaz.pl

Firma Handlowo-Usługowa
„OPTIMA”
ul. Topolowa 15
43-410 Zebrzydowice

Wasz znak: SSO/3/2016

Zabrze, 22.03.2016

Nasz znak: OIU/58/160014493/16

Dot.: przebudowy ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15.02.2016r. w sprawie jak w tytule informujemy, iż na przedstawionym planie potwierdzamy przebieg czynnej sieci gazowej **wysokiego ciśnienia DN 200 CN 2,5 MPa** oraz **średniego ciśnienia** (stal i PE).

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągów należy uwzględnić przepisy wynikające z **Dz. U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.**, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Wszelkie miejsca kolizji i skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Do przedstawionej przebudowy ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego wnosimy następujące uwagi:

- nie wyrażamy zgody na lokalizację miejsc parkingowych nad gazociągiem wysokiego ciśnienia (w punkcie „A” zaznaczonym na załączonym planie). Wyrażamy zgodę na usytuowanie parkingu w odległości min. **5,0 m** od osi gazociągu;
- w przypadku zmiany rzędnych terenu, nad gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 200 CN 2,5 MPa należy zachować odległość pionową min. **1,2 m** mierząc od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do powierzchni nawierzchni utwardzonej, przy czym nie mniej niż **0,5 m** od spodu konstrukcji nawierzchni. Natomiast dla gazociągu średniego ciśnienia zachować odległość pionową min. **0,8 m** mierząc od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do powierzchni nawierzchni utwardzonej, przy czym nie mniej niż **0,5 m** od spodu konstrukcji nawierzchni;
- nad gazociągami przebiegającymi w ciągu pieszo-rowerowym należy przewidzieć nawierzchnie z elementów rozbieralnych;
- posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela;
- ustala się max. głębokość korytowania na **0,4 m**;

- wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w przypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić, celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem lub przebudową;
- przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić o terminie rozpoczęcia prac;
- przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych urządzeń gazowych **średniego ciśnienia** inwestor winien skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Gazu w Skoczowie, ul. Górny Bór 27, (tel. 33/853-38-84).
Przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych urządzeń gazowych **wysokiego ciśnienia** z Działem Stacji i Sieci Gazowych, Zabrze ul. Mikulczycka 5 (32/398-52-78), celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia;
- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót;
- w przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji sieci gazowej należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych zabezpieczenia lub przebudowy sieci gazowej;
- zabezpieczenie lub przebudowa gazociągów winno być wykonane staraniem i na koszt Inwestora.

Ostatecznie przyjęte rozwiązania techniczne miejsc kolizyjnych należy powtórnie przesłać do uzgodnienia w PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Ażutkami Stalowym
Alexander Smusz

Załączniki:

- 1 plan.

Kopia:

- RDG w Skoczowie;

- a/a OIU.