

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. 2017r. poz. 2222 ze zm.), porozumienia Nr WO.031.16.2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Ustronia oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 05.03.2018 roku złożonego przez Panią **Magdalenę Stolarską** upoważnioną przez Pana **Bartosza Majewskiego**, który reprezentuje **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń**, w sprawie uzgodnienia rozbudowy sieci wodociągowej na terenie pgr nr 484/18, 4801/2, 478/10, 478/15 w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Daszyńskiego i drogi gminnej ul. Spółdzielczej w Ustroniu

wyrażam zgodę

na umieszczenie w pasie drogowym **drogi powiatowej nr 2659S ul. Daszyńskiego i drogi gminnej nr 592039S ul. Spółdzielczej** sieci wodociągowej na terenie pgr nr 484/18, 4801/2, 478/10, 478/15 w Ustroniu (obręb Ustroń) zgodnie z przebiegiem wskazanym na załączniku graficznym, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Naruszając nawierzchnię jezdni należy odtworzyć podbudowę i nawierzchnię z zachowaniem parametrów dla kategorii ruchu KR2:
 - krawędzie nawierzchni asfaltowej naciąć piłą mechaniczną;
 - grunt rodzimy z wykopu można ponownie uzupełnić zagęszczając warstwowo co 20cm po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań zagęszczenia należy rozpocząć roboty wykonania podbudowy na warstwie z geowłókniny.
 - podbudowę drogi wykonać z materiału kamiennego nowego, nie z odzysku, zagęszczając warstwowo co 10cm z warstw (piasek gr. 10cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm) po zagęszczeniu;
 - wykonać badania zagęszczenia podbudowy i po uzyskaniu pozytywnego wyniku należy odtworzyć nawierzchnię bitumiczną.
2. Podłoże należy dogęścić sprzętem odpowiednim dla rodzaju gruntu. Przygotowane podłoże pod nawierzchnię drogi powinno charakteryzować się następującymi wartościami:
 - wskaźnik zagęszczenia $I_s \geq 1$,
 - wtórny moduł odkształcenia $E_z \geq 80$ MPa.

Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia przyjmuje się wartość stosunku modułów wtórny do pierwotnego:

$$E_z/E_1=2,2$$

Wartość modułów E_z nie powinna być mniejsza, a wartość stosunku E_z/E_1 większe od wymaganych.

3. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas prac na istniejące uzbrojenie podziemne terenu, za którego uszkodzenie całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca robót.

4. Roboty ziemne wykonać z zastosowaniem obudowy ścian wykopu w celu zapewnienia stateczności gruntu.
5. W przypadku potrzeby rozbiórki zjazdów i dojścia na teren posesji przyległych do pasa drogowego drogi należy roboty przeprowadzić wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego.
6. Wykop w terenie zielonym można zasypać materiałem z odzysku obsypać humusem i obsiać trawą.
7. Naruszoną powierzchnię należy odtworzyć na długości i szerokości wykonywanych robót, teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
8. W przypadku wystąpienia odkształceń w pasie drogowym w obszarze wykonywanych robót w okresie 3 lat od dnia odbioru robót przez przedstawiciela Urzędu Miasta, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek na całej szerokości i długości występowania uszkodzeń, na własny koszt.
9. Utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej znajdującej się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tego urządzenia.
10. W/w roboty podlegają odbiorowi ze strony Urzędu Miasta Ustroń.
11. Niniejsze uzgodnienie jest ważne na okres 3 lat od daty wydania.
12. Urząd Miasta wyraża zgodę na wejście w teren pgr. nr 484/18, 4801/2, 478/10, 478/15.
13. Przed przystąpieniem do realizacji w/w robót należy uzyskać zgodę w Urzędzie Miasta na prowadzenie robót w pasie drogowym przedkładając z 14-sto dniowym wyprzedzeniem wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym wraz z projektem sieci wodociągowej z uzgodnieniami branżowymi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia w całości żądania strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 14-tu dni od daty otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadcza o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

- Wnioskodawca
- IGG a/a

Informacja:

Informujemy, że zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (j. t. Dz. U. 2017r. poz. 2222 ze zm.), za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym pobierana będzie roczna stawka opłaty naliczana co roku.



z up. Burmistrza

Ireneusz Staniak
Sekretarz Miasta