

STAROSTA CIESZYŃSKI
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

PROTOKÓŁ NR 15/2018
z narady koordynacyjnej

W dniu **19.04.2018 r.** pod przewodnictwem Gabrieli Pilarczyk Inspektora Referatu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odbyła się narada koordynacyjna, przeprowadzona w sposób bezpośredni w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Rozpatrzono następujące wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

1. **6630.91.2018** Sieć wodociągowa- Ustroń, ul. Spółdzielcza
6.118.28.22.3
2. **6630.92.2018** Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna-Istebna- droga gminna Zaolzie
6.114.29.06.2
6.114.29.07.1, 3
3. **6630.93.2018** Sieć elektroenergetyczna nN, SN- Bąków,
ul. Główna, Golasowicka, Objazdowa, Nowy Świat, Leszczynowa
6.121.27.07.3, 4
6.121.27.12.1
4. **6630.94.2018** Sieć elektroenergetyczna nN, SN- Górki Wielkie,
ul. Wiejska, F. Żerdki
6.118.28.03.2, 4
6.119.28.23.4
5. **6630.95.2018** Sieć gazowa ś/c- Ochaby Wielkie, ul. Podbór
6.120.28.01.1
6. **6630.96.2018** Sieć elektroenergetyczna nN- Ustroń, ul. Furmańska, Tokarnia
6.117.28.24.2
6.117.28.25.1
7. **6630.97.2018** Sieć wodociągowa z przyłączami- Wisła, Osiedle XXV-lecia
6.116.28.14.2
8. **6630.98.2018** Sieć gazowa ś/c z przyłączem- Brenna, ul. Kisiały
6.118.29.16.3
9. **6630.99.2018** Sieć elektroenergetyczna nN- Górki Wielkie,
ul. Z. Kossak-Szatkowskiej
6.119.28.18.3
10. **6630.100.2018** Sieć elektroenergetyczna nN, gazowa oraz kanalizacji
deszczowej- Górki Wielkie, ul. Słoneczna
6.119.28.23.3
11. **6630.101.2018** Sieć gazowa ś/c z przyłączami- Brenna, ul. Jastrzębiec
6.118.29.22.3

Podstawa prawna: art. 28b ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz art. 68 KPA

1. **6630.91.2018** Sieć wodociągowa- Ustroń, ul. Spółdzielcza
6.118.28.22.3

Wnioskodawca:

MS-PRO Sławomir Stolarski
Andersa 3a/9, 43-100 Tychy

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Akceptuje się zakres aktualizacji mapy do celów projektowych.

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Budownictwa

Janusz Stasica
Janusz Stasica

IRETIA SP - Dialog

Uzgadnia się z następującymi uwagami:
- prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii,
- kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul. Murkowska 18-18a
- powiadomić o terminie rozpoczęcia robót: na fax 022/338 31 82

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/ chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
- dla kabli 1 kV rury o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego
- dla kabli SN rury o średnicy min. 160 mm koloru czerwonego
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1m
- linii SN - 2m
- linii WN - 5m

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Mirosław Szajter
Mirosław Szajter

Gospodarstwo w Skoczowie

Projekt:

Uzgadniamy pod warunkiem

1. Skrzyżowanie proj. *z siecią wodociągową*
z gazociągiem wykonać wg Dz. U. 2013 poz. 640.

2. Skrzyżowania z gazociągami podlegają odbiorowi przez pracownika Gazowni Skoczów.
Po stwierdzeniu pozytywnego odbioru będzie spisany protokół.

3. Przy przebiegu równoległym proj. *z siecią wodociągową*
układać min. *1,5 m* od sieci gazowej.

4. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Gazownię Skoczów.

5. Prace w pobliżu gazociągu należy prowadzić ręcznie.

6. Uszkodzenia gazociągu będą usuwane na koszt inwestora.

Podpis *[Podpis]*

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) dla kabli nN rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) dla kabli SN rury o średnicy minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urzędów energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. - Region Cieszyn, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Mirosław Szajter

1. **6630.91.2018** Sieć wodociągowa- Ustroń, ul. Spółdzielcza
6.118.28.22.3

Wnioskodawca:

MS-PRO Sławomir Stolarski
Andersa 3a/9, 43-100 Tychy

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY cd:

Wodociąg Zielni Cieszyńscy
Spółka z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 USTRON
DZIAŁ TECHNICZNY

Treść wodociągu opiewa się na stronie

[Signature]

[Signature]

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej w dniu 19.04.2018 r.

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący	Gabriela Pilarczyk	z up. STAROSTY Gabriela Pilarczyk Inspektor
2.	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe	Janusz Stasica	NACZELNIK Wydziału Architektury i Budownictwa Janusz Stasica
3.	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie	Ewa Pomykała	
4.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Dokumentacji Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych		
5.	Mirosław Szajter		
6.	GRUPOWA w SUPAPUTO	GRUPOWA	
7.	USTRON DZIAŁ TECHNICZNY	USTRON	
8.			
9.			
10.			
11.			

Podmioty zawiadomione o naradzie, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Orange Polska S.A.
2. Burmistrz Miasta Ustroń
3. Burmistrz Miasta Strumień
4. Burmistrz Miasta Skoczów
5. Wójt Gminy Brenna
6. Wójt Gminy Istebna
7. Zakład Odmetanowienia Kopalń
8. Zakład Logistyki Materiałowej JSW S.A.
9. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
10. Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. Skoczów
11. Spółka Wodna Brenna Chrobaczy Centrum
12. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej
13. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
14. PGW Wody Polskie