



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTRÓŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

ZNAK: TT/ 286 /2017

Ustroń, dnia 01.02.2017r.

Do
MIASTO USTRÓŃ
UL. RYNEK 1
43-450 USTRÓŃ

Dotyczy:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość odprowadzenia ścieków z **istniejących budynków mieszkalnych** znajdujących się w **Ustroniu** w rejonie ulicy **Solidarności** na następujących warunkach:

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie bytowo – socjalnych może nastąpić przez wykonanie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej (S_i) lub projektowanej (S_p) studzienki kanalizacyjnej do granicy nieruchomości (lub do pierwszej studzienki kanalizacyjnej posadowionej na nieruchomości Inwestora) wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z pominięciem osadnika, zlokalizowanej **jak na załączonym planie sytuacyjnym**.
2. Inne warunki: **należy zaprojektować kanalizację sanitarną z rur PVC litych min. Dz 200mm,**
3. Projekt techniczny sieci z przyłączami kanalizacji sanitarnej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
4. Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami zostanie wykonana na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu projektu technicznego przyłącza.
5. Do wykonania sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
6. Nadzór nad budową sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz odbiór techniczny przedmiotowej kanalizacji sanitarnej wykona na zlecenie Inwestora - wyłącznie W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu - Rejon Sieci w **Ustroniu**.
7. Do odbioru należy przedłożyć:
 - protokół odbioru prób szczelności,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,
8. Odprowadzenie ścieków może nastąpić dopiero po:
 - dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu sieci i przyłącza,
 - podpisaniu umowy o odprowadzaniu ścieków.
9. W przypadku korzystaniu z wody pitnej z ujęcia własnego, należy na instalacji wewnętrznej zabudować wodomierz (pozostający własnością i w eksploatacji Inwestora).
10. Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przyłącze określone w pkt. 1 niniejszych warunków pozostaje własnością i w eksploatacji Inwestora.
11. Do obowiązków właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej należy:
 - bieżące czyszczenie, usuwanie awarii i uszkodzeń przyłącza kanalizacyjnego
 - zabezpieczenie przed uszkodzeniem i rozmrożeniem instalacji kanalizacyjnej
 - usuwanie zwalów ziemi i śniegu, które mogą ograniczać dostęp do armatury kanalizacyjnej.
12. Szkody wynikłe z w/w zaniedbań, będą usuwane na koszt właściciela posesji.
13. Zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Kanalizację deszczową administrują właściwe Gminy.
14. Wydane warunki techniczne są ważne 1 rok.

Otrzymują: 1x adresat

1x TT a/a

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Naczelnik Inżynier
mgr inż. Piotr Kopyka