



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTRONŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK BIELSKO-BIAŁA
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

Tel. 33 854 35 70 SEKRETARIAT
33 854 37 25 FAX
33 854 34 96 CENTRALA
33 854 22 44 CENTRALA
33 854 25 73 CENTRALA

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

OBSZAR
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTROŃ,

WISŁA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,



GAZELE BIZNESU



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



"GEPARDY BIZNESU"

Nasz znak: TT/ 1121 /2017

Wasz znak:

Ustroń, dnia 21.02.2017

MIASTO USTRONŃ
UL. RYNEK 1
43-450 USTRONŃ

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Solidarności” w Ustroniu

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2015 r. poz. 200) w załączeniu przesyłamy uzgodniony pozytywnie projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Solidarności” w Ustroniu.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 30.1.1.i 30.1a ww. ustawy ww. ustawy podlega zgłoszeniu lub pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Nadzór nad przedmiotowymi pracami ziemno-montażowymi wykonają Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu – Rejon Sieci w Ustroniu tel. 33 854 26 10.

Pozostałe roboty instalacyjne na koszt własny wykona Inwestor lub w jego imieniu koncesjonowany zakład instalacyjny. O zamiarze wykonania przedmiotowych robót należy powiadomić z siedmiodniowym wyprzedzeniem naszą Spółkę.

Ścieki odprowadzone do kanalizacji miejskiej winny odpowiadać warunkom zawartym w umowie na odprowadzenie ścieków, którą należy spisać z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu, przed rozpoczęciem ich zrzutu.

Roboty budowlano – montażowe prowadzić zgodnie z wytycznymi normy PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych (...) szczególnie przy płytkim posadowieniu kanałów z uwzględnieniem przykrycia minimalnego wynikającego z obciążeń od ruchu pojazdów i wykonaniu izolacji termicznej kanału.

Do odbioru końcowego należy dołączyć: protokoły prób szczelności, inwentaryzację powykonawczą sieci kanalizacji sanitarnej w wersji cyfrowej (1 szt.) i wersji papierowej z klauzulą Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Cieszynie (min. 2 szt.), oświadczenie gwarancyjne wykonanych robót.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką.

Za przyjęte rozwiązania techniczne w niniejszej dokumentacji projektowej, w myśl art. 20 Prawa budowlanego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiada projektant.

Powyższe uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Załącznik: 6 egz. Projektu Budowlano-Wykonawczego
Otrzymują: 1 x adresat
1 x a/a.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Naczelný inżynier
mgr inż. Piotr Krawka