

do stacji bramowej
kabel sterowniczy
2xFTP/OUT cat 5e 24AWG (4x2x0.57)
ekranowany, żelowany, ziemny
YKY 3x2,5

do stacji zlewniej
kabel sterowniczy
FTP/OUT cat 5e 24AWG (4x2x0.57)
ekranowany, żelowany, ziemny
YKY 3x2,5

przepust r.o DVK 50 2,0m

przepust r.o DVK 50 2,0m

kanal instalacyjny PCV 60x90.2

YKY 3x2,5

2xFTP/OUT cat 5e 24AWG (4x2x0.57)
ekranowany, żelowany, ziemny

YDY 3x2,5

2xFTP/OUT cat 5e 24AWG (4x2x0.57)
ekranowany, żelowany, ziemny

kanal instalacyjny PCV 60x90.2

marktor/unikon

SRODOWISKO
BARTOMEJ SZENDOL

43-300 BIELSKO-BIALA ul.SPORTOWCÓW 11,
TEL./FAX: (33) 821 82 12
MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL

Inwestor:

Gmina Ustroń
43-450 Ustroń, Rynek 1

Nazwa inwestycji:
„Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany lokalizacji stacji zlewniej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy Inwestycyjne I Inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

Tytuł opracowania:
„Zmiana lokalizacji stacji zlewniej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy Inwestycyjne I Inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

Stadium:
Projekt budowlano -wykonawczy

Rysunek:
Trasy kabli w budynku administracyjnym

Zespół projektowy:
Numer uprawnień:

Autor:
mgr inż. Jacek Motyka

Opracował:
mgr inż. Piotr Jurzak

wpz.bud. SLK 1396PWC/06

specjalność instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

Data:
08.2018

