

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska

Wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o wykaz lub podanie ilości oznakowania poziomego do odtworzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

P-10

- przy ul. Lipowczana 14 m²
- obok sklepu motoryzacyjnego 14 m²

P-14

- przy ul. Lipowczana 2,25 m²
- obok sklepu motoryzacyjnego 2,25 m²

P-4 na odcinku 640 mb czyli 153,6 m²

P-1e na odcinku 40 mb czyli 4,8 m²

Łącznie 190,90 m² oznakowania poziomego do odtworzenia


Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie prawidłowości braku w przedmiarach docelowego oznakowania pionowego drogi.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

 Zamawiający potwierdza, że wykonanie oznakowania pionowego drogi nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.
Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska.


w z. Burmistrza
Dorota Fijak
Zastępca Burmistrza