



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTRONŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK BIELSKO-BIAŁA
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

Tel. 33 854 35 70 SEKRETARIAT
33 854 37 25 FAX
33 854 34 96 CENTRALA
33 854 22 44 CENTRALA
33 854 25 73 CENTRALA

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

OBSZAR
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTROŃ,

WIŚLA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,

Nasz znak: TT/ 6459 /2016

MIASTO USTRONŃ

UL. RYNEK 1

43-450 USTRONŃ

Wasz znak:

Ustroń, dnia 15.11.2016

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego pn.: „Rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka” w Ustroniu

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2015 r. poz. 200) w załączeniu przesyłamy uzgodniony pozytywnie projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka” w Ustroniu.

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 30.1.1. i 30.1a ww. ustawy ww. ustawy podlega zgłoszeniu lub pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Nadzór nad przedmiotowymi pracami ziemno-montażowymi wykona Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu – Rejon Sieci w Ustroniu tel. 33 854 26 10.

Pozostałe roboty instalacyjne na koszt własny wykona Inwestor lub w jego imieniu koncesjonowany zakład instalacyjny. O zamiarze wykonania przedmiotowych robót należy powiadomić z siedmiodniowym wyprzedzeniem naszą Spółkę.

Jako armaturę wodociągową zastosować zasuwę równoprzelotową, kołnierзовą z miękkim zamknięciem, z żeliwa sferoidalnego np. firmy Hawle lub AVK wraz z obudowami teleskopowymi. Na przyłączach wodociągowych zastosować zasuwę z miękkim uszczelnieniem klina z żeliwa sferoidalnego lub z żywicy POM np. firmy Hawle.

Ścieki odprowadzone do kanalizacji miejskiej winny odpowiadać warunkom zawartym w umowie na odprowadzenie ścieków, którą należy spisać z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu, przed rozpoczęciem ich zrzutu.

Do odbioru końcowego należy dołączyć: protokoły prób szczelności, inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej w wersji cyfrowej (1 szt.) i wersji papierowej z klauzulą Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Cieszynie (min. 2 szt.), oświadczenie gwarancyjne wykonanych robót.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką.

Przed przystąpieniem do robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej należy wystąpić do właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie oceny higienicznej zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powyższe uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Załącznik: 1 egz. Projektu Budowlano-Wykonawczego

Otrzymują: 1 x adresat

1 x a/a.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Naczelnik Inżynier

mgr inż. Piotr Kawka



GAZELE BIZNESU



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



„GEPARDY BIZNESU”