



Uwaga:
Studzienkę wodomierzową należy
zabezpieczyć przed obciążeniem
ruchu kołowego

1. Zestaw wodomierzorazowy z zaworem kulowym
DN 5/4" zaworem antyskażeniowym DN 1", zaworem kulowym DN 1" ze spustem
2. Złączka PE z gwintem zewnętrznym 40 / 5/4"
3. Przejście szczelne
4. Wodomierz DN 15

HALIT ul. Leśna 9, 43-246 Strumień

Inwestycja:	Nazwisko:		Podpis:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	Opracował:	mgr inż. Grzegorz Halama	
Adres inwestycji:	Projektował:	mgr inż. Krystyna Wienczek	
Ustroń, ul. Asnyka, ul. Wierzbowa		nr upr. SLK/2064/PWOS/08	
Inwestor:			
Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń			
Tytuł:	Stadium:	Skala:	Data:
Studzienka wodomierzowa PE DN1000	PB-W	-	11.2016 r.
			Nr rys.: 11