

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy konkursu ofert pn.:

Wykonanie archiwum miejskiego w pomieszczeniach SP-1 w Ustroniu

Wpłynęły następujące zapytania do treści ogłoszenia o konkursie:

Pytanie nr 1:

Proszę o dopuszczenie kół o średnicy 105mm. Z nabytego doświadczenia oraz wielu lat sprzedaży regałów jezdnych z kołami o średnicy 105mm nigdy nie było problemów związanych z zastosowaniem właśnie takich kół. Czy zatem można zastosować koła o tej średnicy?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami ogłoszenia o konkursie ofert, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kół jezdnych o średnicy mniejszej niż 140mm.


Pytanie nr 2:

Proszę o informację jaki ma być rozstaw półek?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga aby rozstaw półek wynosił minimum 29 cm.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia o konkursie dla zamówienia pn. Wykonanie archiwum miejskiego w pomieszczeniach SP-1 w Ustroniu


w z. Burmistrza
Ireneusz Staniak
Sekretarz Miasta