



Oznaczenia :

- A Oprawa LED 24W
- B Oprawa LED 24W
- C Oprawa LED 24W
- D Oprawa LED 12W
- Aw Oprawa awaryjn. LED 3W
- Op Oprawa LED 18W

† Gniazdo wtyczkowe 230V–pojedyncze

† Gniazdo wtyczkowe 230V–podwójne

W Wyłącznik oświetl.

W Wyłącznik świecznikowy.

W Wyłącznik schodowy

K Kanał Instalacyjny 90x55

K Kanał Instalacyjny 90x55

Uwagi :

1. Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach nr 208-213

zostały zabudowane wg. projektu nr. B-362

2. Oprawy oświetleniowe awaryjne należy zasilić z projektowanych obwodów oświetleniowych (L1,N,PE)

Jednostka projektowa: PPU Ciepłotach Kazimierz Sowa		Inwestor: Miasto Ustron	
Imię i nazwisko nr uprawnień:		data i podpis:	
Projektował: mgr inż. Sylwester Brodka		30.05.2014	
nr upr bud 547/72 KI		30.05.2014	
podz.		1:100	
RZUT 2 PIĘTRA		Nr rys: E6	