



**ODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.**

43-450 USTROŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: [wzc@wzc.com.pl](mailto:wzc@wzc.com.pl)

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

ZNAK: 010/TS2.WTS/2018/TT-2

Ustroń, dnia 28.08.2018r.

Do

**MIASTO USTROŃ**

ul. Rynek 1

43-450 Ustroń

Dotyczy: **WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość odprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych z **istniejących budynków mieszkalnych** na działkach nr **4844/15, 2001/13 i inne wg załącznika mapowego** położonych w **Ustroniu** w rejonie ul. **Akacjowej, Bażantów, Jesionowej** na następujących warunkach:

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie bytowo – socjalnych może nastąpić przez wykonanie fragmentu **sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami** z pominięciem osadnika od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości lub do pierwszej studzienki kanalizacyjnej posadowionej na nieruchomości Inwestora w odległości nie większej niż 2.0m od granicy nieruchomości, zlokalizowanej jak na załączonym planie sytuacyjnym.
2. Inne warunki: **Należy zaprojektować kanalizację sanitarną z rur PVC klasy „S” lite (SDR34/SN8) z nadrukiem wewnętrznym o średnicy min. Dz200mm.**  
**Na głównym kolektorze należy zaprojektować studzienki kanalizacyjne z elementów betonowych prefabrykowanych łączonych na uszczelki.**  
**Na przyłączach należy zaprojektować studnie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 425mm.**  
**Włazy żeliwne należy dostosować do przewidywanego ich obciążenia.**  
**Projektowaną kanalizację sanitarną należy zaprojektować na głębokości min. 1,20m.**  
**W przypadku zaprojektowania kanalizacji powyżej tej głębokości należy przewidzieć docieplenie kanału.**  
**W przypadku zaprojektowania ciśnieniowego układu kanalizacji sanitarnej należy postępować zgodnie z wytycznymi do projektowania pompowni ścieków (załącznik nr 1, załącznik nr 2). Przydomowe pompownie ścieków pozostają własnością i w eksploatacji właścicieli posesji.**
3. Projekt techniczny sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej ([www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl))
4. Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu projektu budowlanego.
5. Do wykonania sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej ([www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl))
6. Nadzór nad budową sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz odbiór techniczny przedmiotowej kanalizacji sanitarnej wykona na zlecenie Inwestora - wyłącznie W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu - Rejon Sieci w Ustroniu.
7. Do odbioru należy przedłożyć:
  - protokół odbioru prób szczelności,
  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,
8. Odprowadzenie ścieków może nastąpić dopiero po:
  - dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu przyłącza,
  - podpisaniu umowy o odprowadzaniu ścieków.
9. W przypadku korzystaniu z wody pitnej z ujęcia własnego, należy na instalacji wewnętrznej zabudować wodomierz (pozostający własnością i w eksploatacji Inwestora).