

STAROSTA CIESZYŃSKI
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

PROTOKÓŁ NR 28/2018
z narady koordynacyjnej

W dniu **2.08.2018 r.** pod przewodnictwem Gabrieli Pilarczyk Inspektora Referatu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odbyła się narada koordynacyjna, przeprowadzona w sposób bezpośredni w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Rozpatrzono następujące wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

1. **WGD.6630.195.2018** Sieć gazowa ś/c z przyłączem- Kiczyce, ul. Kolejowa
6.120.28.17.3
6.120.28.22.1
2. **WGD.6630.196.2018** Sieć gazowa ś/c z przyłączami- Goleszów, ul. Brzozowa
6.118.27.25.4
6.118.28.21.3
3. **WGD.6630.197.2018** Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami- Ustroń,
ul. Bażantów, Akacjowa, Jesionowa
6.117.28.12.2
6.117.28.12.4
4. **WGD.6630.198.2018** Sieć elektroenergetyczna SN- Skoczów, ul. Górecka
6.119.28.07.3
6.119.28.12.1
5. **WGD.6630.199.2018** Sieć gazowa ś/c z przyłączem- Pogwizdów, ul. Cieszyńska
6.119.26.08.3
6. **WGD.6630.200.2018** Sieć gazowa ś/c z przyłączem- Zamarski, ul. Kamienna
6.119.26.20.4

Podstawa prawna: art. 28b ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz art. 68 KPA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) dla kabli nN rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) dla kabli SN rury o średnicy minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. - Region Cieszyn, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Białym-Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Utrudnień Branżowych

Mirosław Szajter

3. **WGD.6630.197.2018** Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami- Ustroń,
ul. Bażantów, Akacyjowa, Jesionowa
6.117.28.12.2
6.117.28.12.4

Wnioskodawca:

HALIT Halama Grzegorz
Leśna 9, 43-246 Strumień

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY:

Zgodnie z art. 15.1 PGiK znaki geodezyjne, w tym znak o nr 10380 (1004), podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom niszczy, usuwa, przemieszcza w/w znaki podlega karze grzywny (art. 48.1.3 PGiK). W przypadku zniszczenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych wykonuje się odtworzenie punktów zgodnie z pkt. 23 rozdz.6 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 352).

z up. STAROSTY
Gabriela Pilarczyk
Inspektor

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Akceptuje się zakres aktualizacji mapy do celów projektowych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Architektury
i Budownictwa
Ewa Grzybowska

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać
ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable
elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną
inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze
osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/
chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
- dla kabli 1 kV rury o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego
- dla kabli SN rury o średnicy min. 160 mm koloru czerwonego
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi
stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Białymstoku
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Miroslaw Szajter

GAZOWNIA SKOCZÓW

Projekt:

Uzgadniamy pod warunkiem

1. Skrzyżowanie proj. kanalizacji sanit.

z gazociągami wykonać wg Dz. U. 2013 poz. 640.

Skrzyżowania z gazociągami podlegają odbiorowi przez Pracownika Gazowni Skoczów.
Potwierdzeniem pozytywnego odbioru będzie spisany protokół

2. Przy przebiegu równoległym proj. kanalizacji sanit.
układać min. 2,5 m od osi gazowej.

3. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Gazownię Skoczów.

4. Prace w pobliżu gazociągu należy prowadzić ręcznie

5. Uszkodzenia gazociągu będą usuwane na koszt inwestora.

Podpis
Specjalista ds. Technicznych

Rafał Paszek

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2018-08-02
dnia.....

Gabriela Pilarczyk
Inspektor

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej w dniu 2.08.2018 r.

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący	Gabriela Pilarczyk	z up. STAROSTY Gabriela Pilarczyk Inspektor
2.	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe	Ewa Grzybowska	Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Ewa Grzybowska
3.	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie	Ewa Romyha	
4.	Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o. 43-430 Skoczów, ul. Olszyna 10 NIP 5482807239, REGON 241430088 KRS 0000347303 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej -2- TAURON Dystrybucja S.A.	Aolan Borckawski	
5.	Oddział w Bielsku-Białej Wydział Dokumentacji Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych		
6.	Mirosław Szajter		
7.	GAZOWNIA SPOŁKOWA Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze	DAGŁU RATAŁ	Specjalista ds. Technicznych Rafał Paszek
8.	Gazownia w Cieszynie ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn tel./fax 33 852 02 29, 33 851 85 60 NIP 525 24 96 411	Krzysztof Stoszek	MISTRZ Sieci i Instalacji Gazowych Krzysztof Stoszek
9.	Wodociąg i Kanalizacja Miejska w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Myśliwska 10 43-450 USTRON DZIAŁ TECHNICZNY	MIOTK KASPRZYCA	Dział Techniczny mgr inż. Piotr Kasprzyca
10.			
11.			

Podmioty zawiadomione o naradzie, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Orange Polska S.A.
2. Burmistrz Miasta Skoczowa
3. Burmistrz Miasta Ustroń
4. Wójt Gminy Golezów
5. Wójt Gminy Hażlach
6. Zakład Odmetanowienia Kopalń
7. Zakład Logistyki Materiałowej JSW S.A.
8. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
9. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
10. Tauron Dystrybucja S.A. o/ Gliwice
11. PKP Utrzymanie
12. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe S.A.
13. PGW Wody Polskie
14. OGP Gaz-System o/ Świerklany
15. PSG sp. z o.o. Gazownia w Cieszynie