

OR. 077.92.2015.IB

Ustroń, dnia 7 wrzesień 2015r.

PEŁNOMOCNICTWO

Upoważniam Panią Agnieszkę Osiadacz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowe UPAK z siedzibą w 43-253 Pielgrzymowicach przy ul. Ruptawskiej 13, NIP 633-100-69-10, legitymującą się dowodem osobistym AJW 206474 wydanym przez Wójta Gminy Pawłowice, do załatwienia wszelkich formalności zmierzających do otrzymania decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Cieszynie dla inwestycji pn.:

1. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap”
2. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej” – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szpitalna cz.II. .

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Za zgodność z oryginałem
dn. *10.09.2015*
mgr inż. Agnieszka Osiadacz



ZNAK: TT/ 235 /2017

WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
43-450 USTRÓŃ, UL. MYŚLIWSKA 10
Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25
www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl
KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE
ul. Białostocka 29
43-400 CIESZYN

Ustroń, dnia 17.01.2017r.

Do
Gmina Ustroń
Rynek 1
43-450 Ustroń

Dotyczy:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie DW "Tulipan", DW "Maciejka", DW "Magnolia" znajdującego się w Ustroniu przy ul. Szpitalnej nr działek: wg załącznika graficznego na następujących warunkach:

1. Przekładany odcinek kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur PVC lite klasy „S” o średnicy min. \varnothing 250mm.
2. Istniejąca kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur kamionkowych /stara kamionka/ o średnicy \varnothing 200mm i rur PVC o średnicy 225mm zlokalizowanych jak na załączonym planie sytuacyjnym.
3. Inne warunki: Włączenie należy wykonać do studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na planie sytuacyjnym „SI”. Jako studzienki kanalizacyjne należy zastosować studzienki z tworzywa sztucznego lub studzienki betonowe w zależności od warunków gruntowych i lokalizacji studni w terenie.

Na przebudowę kanalizacji sanitarnej należy opracować Projekt Budowlano-Wykonawczy, który podlega uzgodnieniu z naszą Spółką.

4. Projekt techniczny przebudowy sieci kanalizacyjnej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
5. Sieć kanalizacyjna zostanie przebudowana na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu projektu technicznego przebudowy sieci kanalizacyjnej.
6. Do wykonania przebudowy sieci kanalizacyjnej należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
7. Odbiór techniczny oraz nadzór branżowy należy prowadzić w obecności przedstawiciela W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu - Rejon Sieci w Ustroniu.
8. Do odbioru należy przedłożyć:
 - protokół odbioru prób szczelności,
 - atest higieniczny zastosowanych materiałów,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,
9. Odprowadzeni ścieków może nastąpić dopiero po:
 - dokonaniu odbioru technicznego.
10. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:
 - zgłaszanie awarii i uszkodzeń na sieci kanalizacyjnej.
 - zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci kanalizacyjnej.
12. Szkody wynikłe z w/w zaniedbań, będą usuwane na koszt właściciela posesji.
13. Nie wolno lokalizować stałych obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż:
 - 3 m od sieci kanalizacyjnej o średnicy do 500mm
 - 5 m od sieci kanalizacyjnej o średnicy powyżej 500mm

W przypadku lokalizacji obiektów budowlanych bez zachowania powyższych warunków Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu poniesionych szkód, a wszelkie roszczenia nie będą respektowane.

14. Kanalizację deszczową administrują właściwe Gminy.
15. Wydane warunki techniczne są ważne 1 rok.

Otrzymują: 1x adresat
1x TT a/a

Za zgodność z oryginałem
dn. *17.01.2017*
mgr inż. Agnieszka Osiadacz

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Naczelnik Wydziału
mgr inż. *Robert Kadek*