

STAROSTWO POWIATOWE  
w CIESZYNIE  
ul. Bobrecka 29  
43 - 400 CIESZYN






Orange Polska S.A.

Nie posiada urządzeń teletechnicznych na terenie (trasie)  
projektowanej budowy. Uzgodnienia ważne 12 miesięcy.

Podpis

Wyrażę kolizję z linią słupową  
powietrzną należy w/w linię  
przebudować  
kosztem i staraniem Inwestora

# OZNACZENIA

-  istniejąca kanalizacja grawitacyjna do przebudowy
-  ks PVC 200 projektowana kanalizacja grawitacyjna
-  S1 - S16 projektowane studnie rewizyjne na kanalizacji
-  działki objęte projektem
-  zakres aktualizacji mapy

BIURO PROJEKTOWE UPAK 43-253 PIELGRZYMOWICE UL. RUPTAWSKA 13 TEL / FAX 32 47 230 88 TEL. 607 576 850	
INWESTOR : URZĄD MIASTA USTRON 43-450 USTRON UL. RYNEK 1	
TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. SZPITALNEJ W USTRONIU - cz. II	
RYSUNEK : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA: 1: 500
PROJEKTANT : MGR INŻ. AGNIESZKA OSIADACZ upr. nr 126/92	DATA: WRZESIEŃ 2015
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY : MGR INŻ. BRONISŁAW GOWIN upr. nr 405/92	RYS. NR <b>02</b>

Za zgodność z oryginałem  
dn.   
mgr inż. Agnieszka Osiadacz



TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku Białej  
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała  
tel. +48 33 813 10 00, fax +48 33 813 10 63

Adres do korespondencji:  
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała  
info@tauron-dystrybucja.pl



1003648376

Cieszyn, 07.10.2015

Biuro Projektowe  
UPAK



ul. Ruptawska 13  
43-253 Pielgrzymowice

TD/OBB/OMD/0015-10-08/0000002  
1003648027

**Dotyczy: uzgodnienia modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej – przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej w Ustroniu – cz. II.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 23.09.2015 r ( data wpływu 01.10.2015 ) informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN i oświetlenia ulicznego. Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Zachować należy minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii nN minimum 1 m.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej SN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa szt. 1  
Kopia: OMD6/MS/4401

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku-Białej  
Wydział Dokumentacji  
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Mirosław Szajter

Za zgodność z oryginałem  
dn. 07.10.2015  
mgr inż. Agnieszka Osiadacz