

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Zabrzu  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Rejon Dystrybucji Gazu w Skoczowie**  
ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów  
tel. 33 853 38 84, faks 33 853 11 17  
rg.skoczów@psgaz.pl

Biuro Projektowe  
UPAK  
43-252 Pielgrzymowice  
Ul. Ruptawska 13

Wasz znak:  
Nasz znak: W125/59-12/160008368

Skoczów 18-12-2015


Dot.: uzgodnienia projektu modernizacji kanalizacji sanitarnej- Przebudowa kanalizacji  
sanitarnej ul. Szpitalna w Ustroniu .

Szanowni Państwo

Rejon Dystrybucji Gazu w Skoczowie uzgadnia powyższe opracowanie w  
zakresie sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia pod następującymi warunkami:


- Roboty ziemne w pobliżu gazociągu prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika RDG Skoczów.
- Należy zgłosić do RDG Skoczów każdorazowo odkrycie gazociągu w celu ustalenia dalszego sposobu zabezpieczenia gazociągu.
- Skrzyżowanie z istniejącym gazociągiem wykonać zgodnie z Dz.U. 2013 poz. 640
- Przy przebiegu równoległym zachować odl. min. 1,5m od gazociągów .
- Za wszelkie uszkodzenia sieci gazowej odpowiada inwestor.
- Uzgodnienie jest ważne 1 rok

Z powołaniem  
Rejon Dystrybucji Gazu w Skoczowie

  
Piotr Krzempek

Kopia: a/a RDG Skoczów

Przygotował: Grzegorz Łaciak DT RDG Skoczów

Za zgodność z oryginałem  
dn.   
mgr inż. Agnieszka Osiadacz



STAROSTA CIESZYŃSKI  
ul. Bobrecka 29  
43-400 Cieszyn

**PROTOKÓŁ NR 21/2016**  
z narady koordynacyjnej

W dniu **23.06.2016** r. pod przewodnictwem Elżbiety Jędról - Czulak Kierownika Referatu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odbyła się narada koordynacyjna, przeprowadzona w sposób bezpośredni w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Rozpatrzono następujące wnioski o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

1. **6630.143.2016** Przyłącze wodociągowe- Pruchna, ul. Katowicka  
6.121.27.21.2  
6.121.27.21.4
2. **6630.144.2016** Sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, kolejowa kanalizacja teletechniczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa Ustroń - Wisła DW 941 (w tym działki **PKP**)  

6.117.28.23.2.4	6.116.28.04.1.1-4	6.116.28.09.3.2	6.116.28.14.4.1-2
6.117.28.23.4.2	6.116.28.04.3.1	6.116.28.09.4.1	6.116.28.14.4
6.117.28.23.3.1	6.116.28.04.3.3	6.116.28.09.4.3	6.116.28.20.1.1
6.117.28.23.3.3	6.116.28.09.1.1	6.116.28.14.2.1	6.116.28.20.1.3
6.117.28.23.3.4	6.116.28.09.1.3-4	6.116.28.14.2.3	
3. **6630.145.2016** Kanalizacja sanitarna z przyłączem- Lipowiec, ul. Działkowa, Szkolna  
6.118.28.13.1  
6.118.28.13.3
4. **6630.146.2016** Kanalizacja sanitarna- Ustroń, ul. Szpitalna  
6.118.28.22.2  
6.118.28.22.4
5. **6630.147.2016** Kanalizacja sanitarna z przyłączami- Ustroń, ul. Wczasowa, Turystyczna  
6.117.28.13.4
6. **6630.148.2016** Sieć wodociągowa- Drogomyśl, ul. Główna  
6.121.28.16.1

STAROSTWO POWIATOWE  
w Cieszynie  
ul. Bobrecka 29  
43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia.....2.9.CZE.2016.....

podinspektor N. Peliż

Za zgodność z oryginałem:  
dn. *A. Osiadacz*  
mgr inż. Agnieszka Osiadacz



7. **6630.149.2016** Sieć gazowa ś/c z przyłączem oraz sieć elektroenergetyczna  
nN z przyłączem- Dębowiec, ul. Szkolna  
6.119.27.03.1  
6.119.27.23.3

STAROSTWO POWIATOWE  
w CIESZYNIE  
ul. Bobrecka 29  
43 - 400 CIESZYN

8. **6630.150.2016** Sieć elektroenergetyczna SN- Jaworzynka  
6.113.28.05.4  
6.113.28.10.2  
6.113.29.06.1

9. **6630.151.2016** Sieć elektroenergetyczna z przyłączami- Wiśla, ul. Przykopa  
6.115.28.05.2.1  
6.115.28.05.2.2  
6.115.28.05.2.3

**Podstawa prawna:** art. 28b. 6 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne  
i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520) oraz art. 68 KPA

STAROSTWO POWIATOWE  
w Cieszynie  
ul. Bobrecka 29  
43 - 400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia..... 2.9 CZE. 2016  
podinspektor N. Pehy

Za zgodność z oryginałem  
dn. *A. Osiadacz*  
mgr inż. Agnieszka Osiadacz



4. 6630.146.2016 Kanalizacja sanitarna- Ustroń, ul. Szpitalna

6.118.28.22.2

6.118.28.22.4

STAROSTWO POWIATOWE  
w CIESZYNIE  
ul. Bobrecka 29  
43 - 400 CIESZYN

Wnioskodawca:

OSIADACZ AGNIESZKA BIURO PROJEKTOWE "UPAK"

Ruptawska 13, 43-253 Pielgrzymowice

### STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY:

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Białymostku o nadzór branżowy.	Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci energetycznych od istniejących fundamentów słupów linii: - linii NN - 1m - linii SN - 2m - linii WN - 3m
Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurociągu wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/ chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: - dla kabli 1 kV rury o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego - dla kabli SN rury o średnicy min. 160 mm koloru czerwonego Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.	Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 3m od skrajnych przewodów linii podziemnych NN, 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody prowadzenia i eksploatacji sieci. Odległości powyższe dotyczą również ujęcia dźwigni, lin oraz odległości od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustroju słupów linii, w szczególności ich uszkodzenia.

Na przedmiotowym terenie znajduje się podziemne rurociągi i przewody podziemne linii kablowe oświetlenia terenów, które nie są własnością TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Białymostku  
Wydział Dyktacji  
Starszy Specjalista ds. Nadzoru Branżowego  
Mirosław Szajter

WZC Sp. z o.o. w Ustroniu

Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej uzgadnia się  
zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie TT/5193/2015  
z dnia 27.10.2015

STAROSTWO POWIATOWE w Cieszynie  
ul. Bobrecka 29  
43 - 400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia 2.9.CZE. 2016  
podinspektor N. Pełny

Za zgodność z oryginałem  
dn. 2.9.06.2016  
mgr inż. Agnieszka Osiadacz



**STAROSTWO POWIATOWE**  
w CIESZYNIE  
ul. Bobrecka 29  
**43 - 400 CIESZYN**



Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej w dniu 23.06.2016 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w CIESZYNIE  
ul. Bobrecka 29  
43 - 400 CIESZYN

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący	Elżbieta Jędról- Czulak	Kierownik Referatu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej <i>Elżbieta Jędról- Czulak</i> NACZELNIK
2.	Wydział Architektury i Budownictwa	Janusz Stasica	Wydziału Architektury i Budownictwa <i>Janusz Stasica</i>
3.	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	Ewa Pomykacz	<i>Ewa Pomykacz</i>
4.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Dokumentacji Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych	Miroslaw Szajter	<i>Miroslaw Szajter</i>
5.	Państwowa Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. M. Rejzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Zabrzu Regionalna Dystrybucja Gazu w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Morcinka 10 tel./faks 33 852 02 29, 33 851 95 60 WIP 525 24 06 411 KRS 0000374001 REGON 142739510	Krzysztof Storch	<i>Krzysztof Storch</i>
6.	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp z oo	Gregorz Halania	<i>Gregorz Halania</i>
7.	PSG Sp. z o.o. ODDZIAŁ w ZABRZU RDS SUDOWA	Andrzej Kominek	<i>Andrzej Kominek</i>
8.	GAZ-SYSTEM S.A.	Andrzej Kominek	<i>Andrzej Kominek</i>
9.			
10.			
11.			

STAROSTWO POWIATOWE  
w Cieszynie  
ul. Bobrecka 29  
43 - 400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia 29 CZE. 2016  
podinspektor N. Pehyż

Za zgodność z oryginałem  
dn. 29 CZE. 2016  
mgr inż. Agnieszka Osiadacz



Podmioty zawiadomione o naradzie, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Orange Polska S.A.
2. SZMiUW w Cieszynie
3. Burmistrz Miasta Ustroń
4. Burmistrz Miasta Wiśla
5. Burmistrz Miasta Strumień
6. Wójt Gminy Istebna
7. Wójt Gminy Dębowiec
8. TK Telekom
9. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
10. Polskie Koleje Państwowe S.A.
11. PKP S.A.
12. PKP Energetyka S.A.
13. PKP Utrzymanie Sp. z o.o.
14. Netia S.A.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Cieszynie  
ul. Bobrecka 29  
43 - 400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia.....2.9.CZE.2016.....

podpis pełnomocnika N. Potyż

Za zgodność z oryginałem  
dn. *A. Osiadała*  
mgr inż. Agnieszka Osiadała