


WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTROŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK BIELSKO-BIAŁA
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

Tel. 33 854 35 70 SEKRETARIAT
33 854 37 25 FAX
33 854 34 96 CENTRALA
33 854 22 44 CENTRALA
33 854 25 73 CENTRALA

OBSZAR
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTROŃ,

WIŚLA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,



"GEPARDY BIZNESU"

Nasz znak: 013/TS2.WTS/2018/TT-2

Wasz znak:

Ustroń, dnia

07.12.2018 r.

Gmina Ustroń
Rynek 1
43-450 Ustroń

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Kamieniec / Mokra w Ustroniu - działki numer wg. strony tytułowej” - uzgodnienie nr 13/TS2.WTS/2018.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 art. 30) w załączeniu przesyłamy uzgodniony pozytywnie projekt budowlano-wykonawczy pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Kamieniec / Mokra w Ustroniu - działki numer wg. strony tytułowej”.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 30.1.1 i 30.1a ww. ustawy podlega zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Płatny nadzór nad przedmiotowymi pracami ziemno-montażowymi prowadzić będzie WZC Spółka z o.o. w Ustroniu – Rejon Sieci w Ustroniu (tel. 33 854 26 10). Pozostałe roboty instalacyjne na koszt własny wykona Inwestor lub w jego imieniu koncesjonowany zakład instalacyjny. O zamiarze wykonania przedmiotowych robót należy powiadomić z 14-dniowym wyprzedzeniem naszą Spółkę.

Ścieki odprowadzone do kanalizacji miejskiej winny odpowiadać warunkom zawartym w umowie na odprowadzenie ścieków, którą należy spisać z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu, przed rozpoczęciem zrzutu ścieków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r.) do odbioru końcowego należy dołączyć protokół prób szczelności kanalizacji, oświadczenie gwarancyjne wykonanych robót, karty inwentaryzacyjne studzienek kanalizacyjnych, kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z przyłączami (w wersji papierowej - 2 szt. i w wersji cyfrowej w formacie dxf-1 szt.) wraz ze szkicem połowym i współrzędnymi geodezyjnymi.

Projektowana kanalizacja sanitarna winna spełniać warunek całkowitej szczelności przed napływem wód gruntowych.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód deszczowych.

Jako zestaw pompowy należy zastosować pompy o mocy 7,5 Kw firmy Hidrostał Polska, Golanki 11A k/Płocka.

KRS 0000091989, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy

KAPITAŁ ZAKŁADOWY na dzień 22.08.2018r. 106.704.000,00zł. NIP: 548-10-04-266

Na etapie realizacji kanalizacji sanitarnej należy zlikwidować istniejącą pompownię ścieków poprzez demontaż zestawu pomp wraz z przynależnym wyposażeniem i zasypanie zbiornika przepompowni. Sposób likwidacji pompowni należy ustalić z jej eksploatatorem tj. WZC Spółka z o.o. w Ustroniu, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Za przedstawione rozwiązania techniczne opracowane w niniejszej dokumentacji projektowej, w myśl art. 20 Prawa Budowlanego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej odpowiada projektant.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej sieci wodociągowej podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką.

Powyższe uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Załącznik: 1 egz. dokumentacji projektowej.

Otrzymują: 1 x adresat

1 x a/a.

Z-ca Kierownika
Działu Technicznego

Leszek Olszewski