Rozdzielnica T7

L1,L2,L3 SIEĆ 400/230V, 50Hz



P_I = 16,1 kW

P_Z = 7,0 kW



UWAGI:

1. Dobrano aparaty firmy np. Legrand.
2. Stosować aparaturę o Iz>6kA.
3. Rozdzielnicę R.. dostarczyć kompletną, zmontowaną, po przeprowadzeniu badań, prób funkcjonalnych, gotową do podłączenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.
4. Połączenia zewnętrzne wykonać poprzez listwy zaciskowe, stosować zaciski o rząd większe niż podane przekroje przewodów.
5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
6. Forma zabudowy aparatów min 2b.
7. Wykonać opisy zabezpieczeń oraz w rozdzielnicy zamieścić niniejszy schemat.

OCHRONA PRZED PORAŻNIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
1.SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
2.UKŁAD PRACY INSTALACJI TNS.
3.WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO – PRĄDOWE.
4.POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE.

Rozdzielnica T7

obudowa natynkowa: XL3-160



INDEKS	ZMIANY	DATA
1.		

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione

OBIEKT

Projekt zmiany sposobu użytkowania poddasza wraz z przebudową oraz dobudową platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Wantuły w Ustroniu

INWESTOR: MIASTO USTROŃ
ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

ADRES INWESTYCJI: Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu
ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń

FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY**

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. Adam SAMSON	WKP/0197/PWOE/13	

TYTUŁ RYSUNKU: **SCHEMAT ROZDZIELNICY T7**

DATA	SKALA	NR RYS.
07.2020	–:–	**E11**