

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

**Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej biblioteki publicznej
w Ustroniu im. Jana Wantuły**

Wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”):

Pytanie nr 1:

Otrzymałmy odpowiedź od producenta opraw oświetleniowych firmę LUG iż przyjętych w projekcie oprawy świetlówkowe zostały wycofane z produkcji. Proszę o informację czy przyjąć w ofercie oprawy firmy LUG w wykonaniu Led czy dopuszczacie Państwo przyjęcie opraw innych firm. Oraz czy na pewno chcecie aby w nowo modernizowanych pomieszczeniach były montowane oprawy w przestarzałej technologii świetlówkowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej przykładowo wybrane karty katalogowe opraw oświetleniowych do zastosowania w remontowanym obiekcie. Przekazane typy opraw wskazują jedynie ich parametry techniczne. Wykonawca może zastosować oprawy innych producentów pod warunkiem zachowania ich parametrów technicznych. Do zabudowy wyłącznie oprawy z LED-owymi źródłami światła.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ dla zadania pn. Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej biblioteki publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły


w z. Burmistrza
Dorota Fijał
Zastępca Burmistrza

