

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dalej jako „ustawa Pzp” pn.:

**Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu pn.:
„Budowa Tężni Miejskiej”
współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
w ramach Śląskiego Pakietu dla turystyki w 2021 roku**

Wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej jako „SWZ”:

Pytanie nr 1:

Jaki jest preferowany sposób zabezpieczenia przed namnażaniem drobnoustrojów typu grzyby, pleśnie, bakterie w gąszczu gałązek tarniny, w zbiorniku i w przewodach doprowadzających tak ażeby obiekt nie stwarzał zagrożenia epidemiologicznego?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Poprzez utrzymywanie prawidłowego stężenia zasolenia.

Pytanie nr 2:

Czy jest zgoda Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na wpuszczanie solanki do systemu kanalizacyjnego?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie dotyczy, tężnia nie jest podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej. Szczegóły w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3:

W jaki sposób będzie realnie wytwarzany aerozol solankowy?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Technologia polega na rozbijaniu kropli o tarninę i rozprowadzaniu przy udziale wiatru.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ dla zadania pn. Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa Tężni Miejskiej” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla turystyki w 2021 roku.

w z. Burmistrza

Dorota Fijak
Zastępca Burmistrza