

OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANA INSTALACJA GRZEWCZA - ZASILANIE
- PROJEKTOWANA INSTALACJA GRZEWCZA - POWRÓT
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CYRKULACJI C.W.U.
- PROJEKTOWANA INSTALACJA ZIMNEJ WODY - PRZEPROJEKTOWANY ODCINEK INSTALACJI, WŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ZAPROJEKTOWANEJ W ODRĘBNYM OPRACOWANIU
- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. ZASILANIE
- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. POWRÓT
- PROJEKTOWANA INSTALACJA ZIMNEJ WODY - WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

UWAGI:

1. ŚCIANY ODDZIELAJĄCE POMIESZCZENIE KOTŁOWNII OD POZOSTAŁYCH POMIESZCZŃ NALEŻY WYKONAĆ O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60, A STROP O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60.
2. OPRAWY OŚWIETLENIOWE W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI POWINNY MIEĆ STOPIEŃ OCHRONY IP 65.
3. POMIESZCZENIE KOTŁOWNI POWINNO BYĆ NATURALNIE OŚWIETLONE, NALEŻY ZAPEWNIĆ CO NAJMNIEJ 50% OTWORÓW OKIEN OTWIERALNYCH.
4. KOTŁOWNIĘ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W INSTALACJĘ ANTYWYPŁYWOWĄ GAZU, Z DETEKTOREM GAZU ORAZ SYGNALIZATOREM AKUSTYCZNYM DZIAŁAJĄCYM W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA STĘŻENIA GAZU ODPOWIADAJĄCEGO 10% DOLNEJ GRANICY WYBUCHOWOŚCI ORAZ Z ZAWOREM AUTOMATYCZNIE ODCINAJĄCYM DOPŁYW GAZU, USYTUOWANYM PRZED WEJŚCIEM PRZEWODU GAZOWEGO DO BUDYNKU.

P.P.U.H. "INSTAL - ROGRA"
43 - 400 CIESZYN, UL. STARY TARG 3

Inwestor:
GMINA USTROŃ
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń

Opracowanie:
Aneks do projektu wykonawczego
zmiany sposobu przygotowania c.w.u.

Obiekt:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL. DASZYŃSKIEGO 54, 43-450 USTROŃ DZ. NR 72/5 OBRĘB 0004 USTROŃ

Temat:
INSTALACJA ZIMNEJ WODY, C.W.U. I CYRKULACJI C.W.U. - RZUT PIWNICY

Data: CZERWIEC 2020 r.	Podpis:	Nr rys: 5
Projektant - mgr inż. Roman Szafarczyk uprawnienia nr SLK/2235/PWOS/08 w specjalności instalacyjnej		Skala: 1:100
Sprawdzający - mgr inż. Janina Bartoszek-Dobranowska uprawnienia nr 94/81 BB w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej		