

mgr inż. arch. Marcin Jagiełło
661353067
biuro@mj-a.pl
43-300 Bielsko-Biała
ul. Wczasowa 53

Gmina Ustroń
Rynek 1, 43-450 Ustroń

Dotyczy: Nieistotnych zmian projektowych dot. izolacji termicznej w projekcie „PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE KOMUNALNE w Ustroniu przy ulicy Daszyńskiego 54 na działce nr 72/5.”

Z uwagi na dostosowanie współczynnika przenikalności cieplnej wszystkich przegród budowlanych do wymagań warunków technicznych na rok 2021 poniżej przesyłam listę zmian zakwalifikowanych jako nieistotne, które należy wprowadzić w przedmiotowym projekcie podczas realizacji przebudowy.

- ściana zewnętrzna – Wełna mineralna $\lambda \leq 0,035$ [W/mK] gr. 15 cm
- ściana oddzielająca korytarz - EPS/XPS/PIR $\lambda \leq 0,032$ [W/mK] gr. 2 cm
- ściana zewnętrzna na poddaszu – Wełna mineralna $\lambda \leq 0,033$ [W/mK] gr. 15 cm
- ściana wewnętrzna na poddaszu (użytkowe / nieużytkowe) - EPS/XPS/PIR $\lambda \leq 0,032$ [W/mK] gr. 2 cm
- strop między poddaszem a strychem - Styropian $\lambda \leq 0,030$ [W/mK] gr. 15 cm
- strop między parterem a piwnicą - Polistyren XPS $\lambda \leq 0,032$ [W/mK] gr. 10 cm
- podłoga na gruncie - Styropian $\lambda \leq 0,035$ [W/mK] gr. 15 cm

mgr inż. arch. Marcin Jagiełło