

ZP.271.1.15.2021

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1229 z późn. zm.)

Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej

Wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”):

Pytanie nr 1:

W kwestii homologacji przyczepy czy:

- a) agregat z przyczepą ma być traktowane jako całość (jako pojazd) - z normą emisji spalin.
- b) oddzielnie przyczepa transportowa oraz oddzielnie agregat prądotwórczy jako dwa oddzielne niezależne przedmioty

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Agregat z przyczepą ma być traktowany jako całość czyli agregat z przyczepą jako jeden pojazd w całości – agregat zabudowany na przyczepie zgodnie z zapisami warunków WZC.

Pytanie nr 2:

Czy w związku z obecnie wydłużonymi terminami realizacji agregatów i przyczep, Zamawiający dopuszcza dostawę agregatu i przyczepy w terminie 5 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy agregatu i przyczepy w terminie przekraczającym termin wykonania zamówienia czyli do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ dla zadania pn. Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej

w z. Burmistrza

Ireneusz Staniek
Sekretarz Miasta