

ZP.271.1.15.2021

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1229 z późn. zm.)

Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej

Wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”):

Pytanie nr 3:

W projekcie w części „Zestawienie materiałów” opisany jest agregat o parametrach min.13kW 18 kVA, natomiast w część elektrycznej projektu wymieniony jest agregat o mocy 42/33,8kVA/kW. Prosimy o podanie który agregat należy przyjąć?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Należy przyjąć agregat z dokumentacji elektrycznej: 42/33,8kVA/kW.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ dla zadania pn. Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej

w z. Burmistrza

Dorota Fijak
Zastępca Burmistrza