



ZNAK: 013/TS2.WTS/2019/TT-1

Do  
**MIASTO USTRON**  
ul. Rynek 1  
43-450 Ustron



Dotyczy:

**WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość doprowadzenia wody do **projektowanych budynków jednorodzinnych** znajdujących się w Ustroniu przy **ul. Papiernia** (wg załączonego planu **sytuacyjnego**) na następujących warunkach:

1. Doprowadzenie wody na cele socjalno-bytowe w ilości **16,0 m<sup>3</sup>/dobę** jest możliwe poprzez wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami z **istniejącego** wodociągu z rur **PE** o średnicy **160 mm** lub z rur **stal.** o średnicy **100mm**, zlokalizowanego **jak na załączonym planie sytuacyjnym**. Wymagane ciśnienie statyczne w wodociągu wynosi od ok. **0,05-0,6MPa**. Parametry sieci mogą ulec zmianie.
2. Inne warunki: **po uzgodnieniu z właścicielami działek ostatecznej trasy sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy projekt sieci przesłać do WZC Sp. z o.o. celem doboru i uzgodnienia średnic proj. wodociągu. Dostawa wody nastąpi po odbiorze końcowym sieci wodociągowej i przekazaniu jej do eksploatacji WZC Sp. z o.o. w Ustroniu. Zaleca się stosowanie armatury zasurowej firmy Hawle lub AVK, armatury hydrantowej firmy Jafar, wodomierzy firmy Diehl Metering. Projektowaną sieć w całości należy wykonać z rur polietylenowych, opancerzonych, klasy 100 szereg SDR11. W wykopach otwartych należy zastosować taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną szerokości 100mm z folii PE z wkładką ze stali wysokogatunkowej, natomiast na odcinkach wykonywanych metoda przewiertu należy zastosować dwa druty miedziane o przekroju 6mm lub linki stalowe, które należy połączyć z sąsiadującą wkładką w taśmie odznaczeniowej oraz wyciągnąć do skrzynek zasurowych celem radio lokalizacji sieci wodociągowej. Węzeł wodomierzowy umieścić w pomieszczeniu wodomierzowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.**
3. Projekt techniczny sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej ([www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl)).
4. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz włączenie do istniejącej sieci wodociągowej zostanie wykonane na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. w Ustroniu projektu technicznego.
5. Do wykonania wodociągu należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej ([www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl)).
6. Odbiór techniczny, nadzór nad włączeniem projektowanej sieci wodociągowej wykona wyłącznie Rejon Sieci w **Ustroniu, tel.: 33 854 26 10**
7. Do odbioru należy przedłożyć:
  - protokół odbioru prób szczelności,
  - atest higieniczny zastosowanych materiałów,
  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu) **należy dostarczyć w wersji papierowej z klauzulą WODG w Cieszynie - 2szt i w wersji cyfrowej (plik shape) - 1szt, wraz z szkicem połowym i współrzędnymi geodezyjnymi.**

**ADRES:** ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustron

**TELEFONY:**

SEKRETARIAT  
+48 33 854 35 70

**E-MAIL:**

[wzc@wzc.com.pl](mailto:wzc@wzc.com.pl)

CENTRALA  
+48 33 854 22 44

**WWW:**

[www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl)

**KRS:** 0000091989

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

**REGON:** 070473920

**NIP:** 548-10-04-266

**KONTO:** ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała  
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

**KAPITAŁ ZAKŁADOWY:**

na dzień 22.08.2018 r. wynosi 106.704.000,00 zł

- ocenę higieniczną właściwego powiatowego inspektora sanitarnego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz.2294).
- 8. Pobór wody może nastąpić dopiero po:
  - dokonaniu odbioru technicznego i zalegalizowaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
  - podpisaniu umowy o dostawie wody.
- 9. W przypadku dodatkowego korzystania z wody pitnej z ujęcia własnego należy instalację wewnętrzną rozdzielić i zabudować zawór antyskażeniowy za wodomierzem głównym.
- 10. Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przyłączy:
  - zgodnie z podpisaną umową o „Przyłączenie do sieci wodociągowej” pozostaje własnością Inwestora, a Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu zgodnie z podpisaną umową „Użyczenia przyłącza wodociągowego” administrują odcinek przyłącza wodociągowego do węzła wodomierzowego włącznie.
- 11. Do obowiązków właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej należy:
  - zgłaszanie awarii i uszkodzeń przyłączy wodociągowych,
  - utrzymanie w czystości i w porządku miejsca gdzie zamontowany jest wodomierz oraz stworzenie dogodnych warunków dostępu do wodomierza,
  - zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego przed rozmrożeniem instalacji wodociągowej,
  - usuwanie zwałów ziemi i śniegu, które nie może spowodować zasypania i braku dostępu do armatury wodociągowej.
- 12. Szkody wynikłe z w/w zaniedbań, będą usuwane na koszt właściciela posesji.
- 13. Wydane warunki techniczne są ważne 1 rok.

Osoba do kontaktu: STANKO Natalia, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 930, email: nstanko@wzc.com.pl

Otrzymują: 1x adresat

1x TT a/a



St. specjalista ds. wydawania  
warunków technicznych i uzgodnień  
  
Leszek Olszewski