



ZNAK: 013/TS2.WTS/2019/TT-15

Ustroń, dnia 24.03.2021r.

**MIASTO USTRÓŃ**

ul. Rynek 1

43-450 Ustroń

**Dot. Uzgodnienia projektu wykonawczego pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Papiernia na dz. nr 2640/5, 2632/4, 2639/2, 2632/5, 2639/1, 2638/1, 4872, 2637, 5280, 2636/2, 2636/3, 2636/4, 2636/7, 2636/6, 2636/9, 2636/10, 2636/13, 2636/12, 5216, 5217, 2634/2”.**

Zgodnie z art. 29.1 pkt. 20 i art. 29a pkt. 1-2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami w załączeniu przesyłamy uzgodniony pozytywnie w zakresie sieci wodociągowej wraz z przyłączami projekt wykonawczy pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Papiernia na dz. nr 2640/5, 2632/4, 2639/2, 2632/5, 2639/1, 2638/1, 4872, 2637, 5280, 2636/2, 2636/3, 2636/4, 2636/7, 2636/6, 2636/9, 2636/10, 2636/13, 2636/12, 5216, 5217, 2634/2”.

Budowa sieci wodociągowej zgodnie z art. 30.1.1. i 30.1a ww. ustawy podlega zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Rozpoczęcie inwestycji należy poprzedzić zawarciem umowy o nadzór nad budową przedmiotowej sieci wodociągowej pomiędzy Inwestorem a WZC Sp. z o.o. w Ustroniu. Nadzór nad budową sieci wodociągowej z przyłączami prowadzony będzie na zlecenie Inwestora po zawarciu stosownej umowy. Nadzór techniczny, oraz odbiór techniczny wykona w imieniu W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu – Rejon Sieci w Ustroniu, tel.: 33 854 26 10.

**Na rys. 4.3 połączenie rur z zestawem wodomierzowym należy wykonać stosując kształtki PE zgrzewane elektrooporowo.**

Pozostałe roboty instalacyjne na koszt własny wykona Inwestor lub w jego imieniu koncesjonowany zakład instalacyjny. O terminie rozpoczęcia robót ziemno-montażowych należy z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomić naszą Spółkę (druk W-09).

Do odbioru końcowego należy dołączyć protokół odbioru prób szczelności, geodezyjne rysunki szczegółowe, dokumentację zdjęciową węzłów zasuw i hydrantów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z klauzulą WODG w Cieszynie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. z dnia 13 marca 1995r.) wraz ze szkicem polowym (pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu) – w wersji papierowej, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji elektronicznej – pliki .shp, .dxf, .gml, plik współrzędnych pomiaru w formacie .txt, kolejność kolumn: lp, opis, x, y, h, pisemne oświadczenia wszystkich właścicieli działek/użytkowników gruntu na których będą prowadzone prace o uporządkowaniu terenu i odbiorze terenu po wykonaniu inwestycji, stosowne certyfikaty deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wynikające z art. 10 ustawy prawo budowlane (PZH, UDT, Aprobata Techniczna Cobrti Instal) dla zastosowanych materiałów.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej sieci wraz z przyłączami podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką.

Za przedstawione rozwiązania budowlane opracowania projektu budowlanego w myśl art. 20 Prawa Budowlanego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej odpowiada projektant.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

St. specjalista ds. wykonania  
warunków technicznych i uzgodnień  
*Leszek Olszewski*

**Załącznik:** 1x projekt wykonawczy

**Otrzymują:**

1x Adresat + zał. jw.

1x DT - a/a

Prowadzący sprawę:

DUDA Natalia, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 930, email: [nduda@wzc.com.pl](mailto:nduda@wzc.com.pl)

**ADRES:** ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

**TELEFONY:**

SEKRETARIAT  
+48 33 854 35 70

CENTRALA  
+48 33 854 22 44

KRS: 0000091989

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920

NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała  
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:

na dzień 30.07.2020 r. wynosi 108.403.000,00 zł

**E-MAIL:**  
[wzc@wzc.com.pl](mailto:wzc@wzc.com.pl)

**WWW:**  
[www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl)