ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

S1	TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA SIATCE	0,2cm
	WEŁNA MINERALNA	12cm
	ŚCIANA Z CEGŁY	75-50cm
	TYNK CEM.-WAP.	1cm
	GŁADŹ GIPSOWA	–

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – COKÓŁ

S2	TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA SIATCE	0,2 cm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY	10 cm
	2 x POWŁOKA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA	–
	TYNK WYRÓWNAWCZY	0,5cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY	75-50cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – PIWNICA

S3	TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA SIATCE	0,2 cm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY	10 cm
	2 x POWŁOKA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA	–
	TYNK WYRÓWNAWCZY	0,5cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY	75-50cm
	TYNK CEM.-WAP.	1 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – FUNDAMENTOWA

S4	FOLIA KUBEŁKOWA	–
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY	10 cm
	2 x POWŁOKA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA	–
	TYNK WYRÓWNAWCZY	0,5cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY	75-50cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 25 cm

S5	GŁADŹ GIPSOWA	–
	TYNK CEM.-WAP.	1 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	25 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1 cm
	GŁADŹ GIPSOWA	–

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 8 cm

S6	GŁADŹ GIPSOWA	–
	TYNK CEM.-WAP.	1 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	8 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1 cm
	GŁADŹ GIPSOWA	–

ŚCIANA WEWNĘTRZNA GIPSOWO-KARTONOWA

S7	GŁADŹ GIPSOWA	–
	PŁYTA G-K	1,25 cm
	STELAŻ ALUMINOWY WYPEŁNIONY WEŁNĄ MINERALNĄ	8 cm
	PŁYTA G-K	1,25 cm
	GŁADŹ GIPSOWA/GLAZURA	–

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – LUKARNA

S8	TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA SIATCE	0,2cm
	WEŁNA MINERALNA	5cm
	PŁYTA OSB	3,5cm
	ISTN. KONSTRUKCJA DREWNIANA + wełna mineralna	15cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	–
	PŁYTA G-K na podkonstrukcji aluminiowej	5 cm
	GŁADŹ GIPSOWA	

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – WIATROŁAP

S9	PŁYTA WŁÓKN.-CEM. W KOLORZE RAL 7016	0,8 cm
	PUSTKA WENTYLOWANA	6 cm
	PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA	18 cm
	WEŁNA MINERALNA	12 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	25 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1 cm
	GŁADŹ GIPSOWA	–

ŚCIANA FUNDAMENTOWA – WIATROŁAP

S10	FOLIA KUBEŁKOWA	–
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY	10 cm
	2 x POWŁOKA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA	–
	TYNK WYRÓWNAWCZY	0,5 cm
	BLOCZEK BETONOWY	25 cm
	TYNK WYRÓWNAWCZY	0,5 cm
	2 x POWŁOKA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA	–

PODŁOGA NA GRUNCIE

P1	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA (PARKIET, PŁYTKI GRES)	2cm
	WYLEWKA CEMENTOWA	5cm
	STYROPIAN POSADZKOWY FS-30 (NA ZAKŁAD)	15cm
	2 x FOLIA HYDROIZOLACYJNA NA ZAKŁAD	–
	BETON PODKŁADOWY WG PROJ. KONSTR.	10cm
	PODSYPKA PIASKOWA WG PROJ. KONSTR.	30cm

STROP NAD PIWNICĄ

P2	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA (PARKIET, PŁYTKI CER.)	2cm
	WYLEWKA CEMENTOWA	5cm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS	10cm
	FOLIA PVC	–
	STROP ISTNIEJĄCY	
	TYNK CEM.-WAP.	1cm
	GŁADŹ GIPSOWA	–

STROP PIĘTRA

P3	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA (PARKIET, PŁYTKI CER.)	2cm
	WYLEWKA CEMENTOWA	5cm
	STYROPIAN POSADZKOWY FS-30	3cm
	FOLIA PVC	–
	STROP ŻELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI	20cm
	TYNK CEM.-WAP.	1cm
	GŁADŹ GIPSOWA	–

WYKOŃCZENIE PODDASZA

P4	WEŁNA MINERALNA UKŁADANA MIĘDZY KLESZCZAMI	15cm
	RUSZT ALUMINIOWY Z WEŁNĄ MINERALNĄ	10cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	–
	PŁYTA GI-KA DO UZYSKANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30	3cm
	GŁADŹ GIPSOWA	–

DACH – CZĘŚĆ OCIEPLONA

D1	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA układana na rąbek	–
	MATA STRUKTURALNA – warstwa rozdzielająca	–
	PEŁNE DESKOWANIE	3cm
	PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA	–
	WEŁNA MINERALNA UKŁADANA MIĘDZY KROKWIAMI	15cm
	WEŁNA MINERAL. UKŁADANA MIĘDZY PODKONSTRUKCJĄ	10cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	–
	PŁYTY GI-Ka	1.25cm

DACH – CZĘŚĆ NIEOCIEPLONA

D2	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA układana na rąbek	–
	MATA STRUKTURALNA – warstwa rozdzielająca	–
	PEŁNE DESKOWANIE	3cm
	PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA	–
	KONSTRUKCJA DREWNIANA	istn.

DACH PŁASKI

D3	PAPA DACHOWA TERMOZGRZEWALNA x2	–
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY ułożony ze spadkiem min.2%	min. 2cm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS	15 cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	–
	STROP ŻELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI	–



UWAGI:

1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI, WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY.
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BESPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO BIURA PROJEKTOWEGO.
3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGŁĄ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ.
4. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
   - –PRAWO BUDOWLANE
   - –WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI ICH USYTUOWANIE
   - –WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
   - –NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.)
   - –INSTRUKCJE, WYTYCZNE , ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ I STRAŻY POŻARNEJ.
   - –INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
   - –PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
5. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

Wszelkie prawa zastrzeżone © "P.P.U.H. PRO TECHNOLOGY". Kopiowanie lub wykorzystywanie matriałów w całości lub części bez pisemnej zgody "P.P.U.H. PRO TECHNOLOGY" jest zabronione.

P.P.U.H. PRO TECHNOLOGY
Paweł Szafarczyk
43-300 Bielsko-Biała
ul. Adama Mickiewicza 21b
NIP: 548-253-23-46
e-mail: biuro@protechnology.com.pl

PRO TECHNOLOGY
BIURO PROJEKTOWE
tel. +48 728 400 890

Temat

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem na lokale komunalne.

Obiekt i usytuowanie

Ustroń ul. Daszyńskiego 54
Działka ewidencyjna nr: 72/5

Inwestor

Gmina Ustroń
Ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

Projektant:	**Podpis**
mgr inż. arch. MARCIN JAGIEŁŁO upr. nr 3/11/SLOKK	
Sprawdzający:	**Podpis**
mgr inż. arch ANNA PISULA upr bud. nr 24/03/SLOKK	
Opracował/a:	**Podpis**
mgr inż. arch. Katarzyna Biernat	
inż. arch. Pamela Goliszek-Czuba	

Nazwa rysunku

RZUT DACHU

Branża	Stadium
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY

Data	Skala	Nr rys	Rev.
05.2017	1:100 (A3)	A - 04	00