

ZP.271.1.45.2021

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

**Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej**

Wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”):

**Pytanie nr 16:**

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 10, w którym Zamawiający stwierdza, że kanał technologiczny zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prosimy o zamieszczenie tego projektu (brak w zamieszczonych materiałach).

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Zakres budowy kanału technologicznego został przedstawiony na załączonym projekcie zagospodarowania terenu.

---

**Pytanie nr 17:**

Wraz z Ogłoszeniem z dnia 30.12.2021 o zmianie ogłoszenia, Zamawiający zmienił załącznik Przedmiar robót i zamieścił Aktualny Przedmiar robót, który zawiera dodatkowy element tj nr 6: Wymianę materiału sieci gazowej, którego nie było w poprzednim przedmiarze robót ani nie ma go w opisie przedmiotu zamówienia ( pkt 2.3.SWZ). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Projekt Wykonawczy dla branży gazowej, jeżeli branża ta weszła w zakres zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego dla branży gazowej. Wszelkie roboty związane z branżą gazową należy wycenić i wykonać w oparciu o przedmiar robót oraz uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., które zostało udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

---

**Pytanie nr 18:**

Prosimy o udostępnienie aktualnego uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa.

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

Aktualne uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. zostało udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

---

### **Pytanie nr 19:**

W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi na zapytanie nr 11 z dnia 30.12.2021 r. Oferent informuje, że jest świadomy wyceny w oparciu o przedmiar robót, dokumentację oraz STWiORB. W pytaniu prosił o udostępnienie „przedmiaru robót” wraz z podstawami katalogu nakładów rzeczowych w oparciu o które będzie w stanie przygotować kosztorys szczegółowy o którym mowa w Rozdziale 21 pkt. 21.5.3. SWZ, a także Rozdziale 17 pkt. 17.8. SWZ.

### **Odpowiedź na pytanie nr 19:**

Podstawy nakładów rzeczowych każdy z wykonawców dokonuje indywidualnie w oparciu o załączoną dokumentację projektową, STWiORB, oraz przedmiar.

---

### **Pytanie nr 20:**

Prosimy o ustosunkowanie się do problemu dotyczącego SWZ a mianowicie elementy prefabrykowane przeznaczone do budowy przepustu są nietypowe i w związku z tym producenci prefabrykatów nie posiadają takich w ofercie, ewentualne dostosowanie form będzie skutkowało znacznym zwiększeniem kosztów wytworzenia i wydłużeniem czasu oczekiwania na ich wyprodukowanie.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zastosowanie elementów typowych przepustów wg katalogu "Przepusty drogowe, z elementów prefabrykowanych" - wg wyd. Transprojekt Warszawa 2007, tj.:

- Przepusty zamknięte 200 x 150 x 99cm (grubość ścianki 20cm), kl. A i Stanag 150 z betonu C35/45. - Przepusty zamknięte 250 x 150 x 99cm (grubość ścianki 22cm), kl. A i Stanag 150 z betonu C35/45?

### **Odpowiedź na pytanie nr 20:**

W uzasadnionym przypadku Zamawiający rozważy możliwość zastosowania innych elementów przepustów typowych jednakże wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi do akceptacji Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru planowane materiały budowlane do zatwierdzenia. Materiały przedstawione do zatwierdzenia muszą zawierać szczegółowe informacje na temat ich zgodności z założeniami dokumentacji projektowej.

---

## **ZMIANA TREŚCI SWZ**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania do treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

### **a) Zamawiający w części 5 SWZ usuwa zapis pkt. 5.1. w brzmieniu:**

*„Zamówienie należy zrealizować w terminie: **do 10 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.**”*

### **i zastępuje go nowym brzmieniem:**

*„Zamówienie należy zrealizować w terminie: **do 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.**”*

**b) Zamawiający w części 13 SWZ usuwa zapis pkt. 13.1. w brzmieniu:**

*„Wykonawcy będą związani ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **10 lutego 2022 r.**”*

**i zastępuje go nowym brzmieniem:**

*„Wykonawcy będą związani ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **15 lutego 2022 r.**”*

**c) Zamawiający w części 18 SWZ usuwa zapis pkt. 18.1. w brzmieniu:**

*„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePuap i udostępnionego również na miniPortalu do dnia **12 stycznia 2022 r. do godz. 10:00.**”*

**i zastępuje go nowym brzmieniem:**

*„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePuap i udostępnionego również na miniPortalu do dnia **17 stycznia 2022 r. do godz. 10:00.**”*

**d) Zamawiający w części 18 SWZ usuwa zapis pkt. 18.7. w brzmieniu:**

*„**Otarcie ofert** nastąpi w dniu **12 stycznia 2022 r. o godz. 10:30** na komputerze Zamawiającego poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.*

**i zastępuje go nowym brzmieniem:**

*„**Otarcie ofert** nastąpi w dniu **17 stycznia 2022 r. o godz. 10:30** na komputerze Zamawiającego poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.”*

**e) Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty o nazwie pliku **Aktualny Załącznik nr 1 do SWZ.pdf**, na którym należy złożyć ofertę, zaś dotychczasowy Załącznik nr 1 do SWZ jest nieaktualny,**

**f) Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy o nazwie pliku **Aktualny Załącznik nr 3 do SWZ.pdf**, w oparciu o który zostanie zawarta umowa, zaś dotychczasowy Załącznik nr 3 do SWZ jest nieaktualny,**

**Niniejsze odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ dla zadania pn. Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej**