



ZNAK: 017/TS2.WTS/2020/TT-6

Ustroń, dnia 03.02.2021

Do:

**ERGID Sp. z o.o.**  
**ul. Pierścicka 73**  
**43 - 430 Kiczycze**

**Dotyczy: uzgodnienie rozwiązań technicznych proj. pompowni ścieków zjazdu oraz kolektora tłocznego przy ul. Wspólnej w Ustroniu.**

W odpowiedzi na Państwa pismo Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informuje, że wstępnie akceptuje przedstawione przez Projektanta rozwiązania techniczne dotyczące projektowanej pompowni pod warunkiem:

1. Armaturę zasuwową zaprojektować z firmy Hawle lub AVK,
2. Rurociąg grawitacyjny i tłoczny w przypadku prowadzenia prac metodą wykopu otwartego układać na podsypce piaskowej gr. min. 0.20m oraz obsypce piaskowej o gr. min. 0.30m ponad wierzch rury. Obsypka piaskowa i podsypka piaskowa z kruszyw naturalnych,
3. Demontaż zewnętrznej części projektowanego kominka wentylacyjnego przewidzieć bezpośrednio przy płycie pompowni.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji i wytrasowania sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej będących w eksploatacji WZC Sp. z o.o. Ustroń.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. przypominają, że istniejący system telemetrii Hydropartner należy zdemonstrować i po wcześniejszym uzgodnieniu z UM Ustroń przekazać eksploataotorowi sieci.

Ponadto Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. informują, że projekt przebudowy istniejącej pompowni ścieków należy sporządzić zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak 017/TS2.WTS/2020/TT-2 z dnia 15.12.2020r. oraz wytycznymi WZC dla projektowanych pompowni ścieków (załącznik do wydanych warunków technicznych).

**KIEROWNIK**  
**Działu Technicznego**  
*mgr inż. Piotr Kasprzyca*

Otrzymują: 1x adresat  
1x DT a/a

Prowadzący sprawę: SMYRDEK Anna tel.: 33 854 35 70, wew.: 969 e-mail: asmyrdek@wzc.com.pl

**ADRES:** ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

**TELEFONY:**  
SEKRETARIAT  
+48 33 854 35 70

**E-MAIL:**  
wzc@wzc.com.pl

**CENTRALA**  
+48 33 854 22 44

**WWW:**  
www.wzc.com.pl

**KRS:** 0000091989  
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

**REGON:** 070473920  
**NIP:** 548-10-04-266

**KONTO:** ING BANK SŁĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała  
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

**KAPITAŁ ZAKŁADOWY:**  
na dzień 30.07.2020 r. wynosi 108.403.000,00 zł