


UWAGA:

- istniejące uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
- nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinventaryzowanego, w przypadkach wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne, aby ustalić kolizje,
- rzędne zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały podane w sposób orientacyjny (przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić je wykopami kontrolnymi),
- skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem dysponenta sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu branżowym,
- rzędne terenu projektowanego podano w sposób orientacyjny, ostateczną rzędną dopasować do rzędnych terenu po jego rozplantowaniu
- po rozplantowaniu terenu należy zachować minimalne przykrycie sieci kanalizacyjnej 1,4m od wierzchu rury do rzędnej terenu, w przypadku braku możliwości zachowania wymaganego przykrycia należy rurę ocieplić.

 ERGID sp. z o.o. ul. Pierściecka 73 43-430 Kiczycze	
Inwestor:	Miasto Ustroń Rynek 1 , 43-450 Ustroń
Temat:	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową pompowni ścieków w rejonie ul. Wspólnej w Ustroniu
Zadanie:	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową pompowni ścieków w rejonie ul. Wspólnej w Ustroniu
Stadium:	Projekt budowlany-wykonawczy
Nr rys:	3.1
Rysunek:	Profil podłużny sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej
Skala:	1 : 100/500
Projektował:	mgr inż. Janina Korcz upr. bud. proj.-wyk. nr SLK/8197/PWBS/18
Sprawił:	mgr inż. Janina Korcz upr. bud. proj.-wyk. nr 218/82 B-B
Opracował:	mgr inż. Rafał Nycz
Data:	11.2020