



# ODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTRÓŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

el. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: [wzc@wzc.com.pl](mailto:wzc@wzc.com.pl)

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

ZNAK: TT/474/2018

Ustroń, dnia 17.01.2018r.

Do

**Gmina Ustroń**

Rynek 1

43-450 Ustroń

## Dotyczy: **WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość odprowadzenia ścieków z istniejących budynków mieszkalnych w **Ustroniu w rejonie ul. Łącznej (wg załącznika graficznego)** na następujących warunkach:

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie bytowo – socjalnych może nastąpić przez wykonanie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej (Si) studzienki kanalizacyjnej do granicy nieruchomości (lub do pierwszej studzienki posadowionej na nieruchomości stanowiącej własność Inwestora) wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z pominięciem osadnika, zlokalizowanej jak na załączonym planie sytuacyjnym.
2. Inne warunki: **Należy zaprojektować kanalizację sanitarną z rur PVC klasy „S” lite (SDR34/SN8) z nadrukiem wewnętrznym lub kamionkowych o średnicy min. Dz200mm. Na głównych kolektorach należy zaprojektować studzienki kanalizacyjne z elementów betonowych prefabrykowanych łączonych na uszczelki. Na przyłączach należy zaprojektować studnie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 425mm. Włazy żeliwne należy dostosować do przewidywanego ich obciążenia. Projektowaną kanalizację sanitarną należy zaprojektować na głębokości min. 1,20m. W przypadku zaprojektowania kanalizacji powyżej tej głębokości należy przewidzieć docieplenie kanału. W przypadku zaprojektowania ciśnieniowego układu kanalizacji sanitarnej należy postępować zgodnie z wytycznymi do projektowania pompowni ścieków (załącznik nr 1, załącznik nr 2). Przydomowe pompownie ścieków pozostają własnością i w eksploatacji właścicieli posesji, które mają być podłączone do kanalizacji sanitarnej. W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią i/lub armaturą wodociągową (np. hydranty, zasuwy) należy dokonać jej przebudowy. Całkowite koszty związane z przebudową sieci i/lub armatury wodociągowej pokrywa Inwestor. Przebudowę kolizyjnych odcinków należy uwzględnić w dokumentacji projektowej. Istniejące osadniki ścieków przy budynkach mieszkalnych należy zlikwidować. Niniejszym anuluje się warunki techniczne pismo znak TT/933/2017 z dnia 09.03.2017r.**
3. Projekt techniczny sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej ([www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl))
4. Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu projektu technicznego przyłącza.
5. Do wykonania sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej ([www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl))
6. Nadzór nad budową sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz odbiór techniczny przedmiotowej kanalizacji sanitarnej wykona na zlecenie Inwestora - wyłącznie W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu - Rejon Sieci w Ustroniu.
7. Do odbioru należy przedłożyć:
  - protokół odbioru prób szczelności,
  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,