

5. Do terenu pompowni należy zapewnić dojazd (min. powierzchnia placu manewrowego 9,0x3,0m), utwardzony o nawierzchni z kostki brukowej zakończonej krawężnikami (umożliwiający wjazd samochodu WUKO bezpośrednio pod zbiornik pompowni).
W projekcie należy przedstawić rozwiązanie odwodnienia placu oraz zjazdu pompowni ścieków.
6. Zjazd z drogi publicznej należy uzgodnić z zarządcą drogi
7. Do projektu należy załączyć projekt zagospodarowania terenu pompowni ścieków w skali 1:100 lub 1:200.
8. Na projekcie zagospodarowania terenu pompowni należy przedstawić spadki podłużne projektowanych placów/zjazdów.
9. Należy zaprojektować oświetlenie terenu pompowni.