



ZNAK: 011/TS2.WTS/2019/TT-2

Ustroń, dnia 08.05.2019r.

Do
MIASTO USTRÓŃ
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń

Dotyczy: **WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość odprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych z **istniejących budynków** na działkach nr **wg załącznika mapowego** położonych w Ustroniu w rejonie ulic: **Bernadka, Przetnica, Krzywianiec** na następujących warunkach:

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie bytowo – socjalnych może nastąpić przez wykonanie fragmentu **sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, który należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Dz200mm PVC (jak na załączonym planie sytuacyjnym)**, z pominięciem osadników.

2. Inne warunki: **Należy zaprojektować kanalizację sanitarną z rur PVC klasy „S” lite (SDR34/SN8) z nadrukiem wewnętrznym o średnicy min. Dz200mm.**

W przypadku zaprojektowania kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym proponuje się wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (sięgaczy) do granicy nieruchomości prywatnych, celem ograniczenia ingerencji w odtworzoną nawierzchnię przy budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne.

Na głównych kolektorach zaleca się zaprojektować studnie kanalizacyjne z elementów betonowych prefabrykowanych łączonych na uszczelki (w terenach obciążonym ruchem kołowym) lub studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych posiadające stosowne aprobaty i atesty. Na przyłączach należy zaprojektować studnie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 425mm. Włazy żeliwne oraz zwieńczenia studni kanalizacyjnych należy dostosować do przewidywanego ich obciążenia. Kanalizację sanitarną należy zaprojektować na głębokości min. 1,20m. W przypadku zaprojektowania kanalizacji powyżej tej głębokości należy przewidzieć docieplenie kanału.

W przypadku zaprojektowania ciśnieniowego układu kanalizacji sanitarnej należy postępować zgodnie z wytycznymi do projektowania pompowni ścieków (załącznik nr 1, załącznik nr 2). Przydomowe pompownie ścieków pozostają własnością i w eksploatacji właścicieli posesji.

3. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)

4. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zostanie wykonana na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu projektu budowlanego.

5. Do wykonania sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)

6. Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz odbiór techniczny przedmiotowej kanalizacji sanitarnej wykona na zlecenie Inwestora - wyłącznie W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu - Rejon Sieci w Ustroniu.

7. Do odbioru należy przedłożyć:

- protokół odbioru prób szczelności,
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:

SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

CENTRALA
+48 33 854 22 44

E-MAIL:

wzc@wzc.com.pl

WWW:

www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920

NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:

na dzień 22.08.2018 r. wynosi 106.704.000,00 zł

8. Odprowadzenie ścieków może nastąpić dopiero po:

- dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu przyłącza,
- podpisaniu umowy o odprowadzaniu ścieków.

9. W przypadku korzystaniu z wody pitnej z ujęcia własnego, należy na instalacji wewnętrznej zabudować wodomierz (pozostający własnością i w eksploatacji Inwestora).

10. Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przyłącze na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej pozostaje własnością i w eksploatacji Inwestora. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu administrują odcinek od przewodu ulicznego do pierwszej studzienki od budynku.

11. Do obowiązków właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej należy:

- bieżące czyszczenie, usuwanie awarii i uszkodzeń przyłącza kanalizacyjnego
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem i rozmrożeniem instalacji kanalizacyjnej
- usuwanie zwałów ziemi i śniegu, które mogą ograniczać dostęp do armatury kanalizacyjnej.

12. Szkody wynikłe z w/w zaniedbań, będą usuwane na koszt właściciela posesji.

13. Zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Kanalizację deszczową administrują właściwe Gminy.

14. Wydane warunki techniczne są ważne 1 rok.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
[Podpis]
mgr inż. J. Kasprzyca

Osoba do kontaktu: mgr inż. Anna Smyrdek

e-mail: asmrdek@wzc.com.pl tel.: 33 854 22 44 wew. 943

Otrzymują: 1x adresat + załącznik j.w.

1x TT a/a

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE
ul. Bohrecka 29
43-400 CIESZYN



