



ZNAK: 011/TS2.WTS/2019/TT-8

Ustroń, dnia 21.08.2019r.

Do:
Miasto Ustroń
ul. Rynek 1
43 - 450 Ustroń

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Przetnica, ul. Bernadka, ul. Krzywaniec w Ustroniu” (011/TS1.WTS/2019).

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2018r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245 z 2019r. poz. 51, 630, 695, 730 art. 29pkt 19ac i art. 29.1 pkt. 1-3) w załączeniu przesyłamy **uzgodniony projekt budowlano - wykonawczy pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Przetnica, ul. Bernadka, ul. Krzywaniec w Ustroniu” przy zachowaniu następujących uwag:**

- a. zwiększenie średnicy projektowanych studni betonowych przy głębokości powyżej 3,50m ze studni DN1000mm na studnie betonowe DN1200mm**
- b. odcinki kanalizacji sanitarnej pomiędzy studniami przy przekroczeniu potoków/rowów otwartych/cieków wodnych należy w całości wykonać z rur PE**
- c. w przypadku kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią wodociągową należy na etapie realizacji inwestycji kolizyjny odcinek wodociągu przebudować na koszt i staraniem Inwestora.**

Ponadto Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. informuje, że zabudowane w istniejącej pompowni ścieków przy ul. Bernadka pompy dostosowane są parametrami do bieżącej eksploatacji. Spółka nie wyklucza iż projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej może wymagać modernizacji istniejącego układu pompowego której koszty ponosić będzie właściciel urządzenia kanalizacyjnego tj. Gmina Ustroń. Projektowana kanalizacja sanitarna winna spełniać warunek całkowitej szczelności przed napływem wód gruntowych. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód deszczowych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 30.1.1. i 30.1a ww. ustawy podlega zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Nadzór nad przedmiotowymi pracami ziemno-montażowymi wykonają Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu – Rejon Sieci w Ustroniu, tel.: 33 854 26 10.

Pozostałe roboty instalacyjne na koszt własny wykona Inwestor lub w jego imieniu koncesjonowany zakład instalacyjny. O zamiarze wykonania przedmiotowych robót należy powiadomić z siedmiodniowym wyprzedzeniem naszą Spółkę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. z dnia 13 marca 1995r.) do odbioru końcowego należy dołączyć protokół odbioru prób szczelności, karty inwentaryzacyjne studzienek kanalizacyjnych, kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z przyłączami (w wersji papierowej - 2szt i w wersji cyfrowej w formacie dxf – 1szt) wraz ze szkicem polowym i współrzędnymi geodezyjnymi.

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

CENTRALA
+48 33 854 22 44

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 28.06.2019 r. wynosi 106.801.000,00 zł



WODOCIĄGI
ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
SPÓŁKA Z O.O. W USTRONIU

Członek Organizacji



Izba Gospodarcza

WODOCIĄGI POLSKIE

Ponadto do odbioru końcowego należy dołączyć oświadczenia właścicieli działek po trasie których została zaprojektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej sieci wraz z przyłączami podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką.

Za przedstawione rozwiązania budowlane opracowania projektu budowlanego w myśl art. 20 Prawa Budowlanego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej odpowiada projektant.

Uzgodnienie ważne 1 rok.

St. specjalista ds. wydawania
warunków technicznych i uzgodnień

Leszek Olszewski

Załącznik: 1x projekt budowlano - wykonawczy

Otrzymują: Adresat + zał. j.w
TT - a/a

Prowadzący sprawę: SMYRDEK Anna, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 943, email: asmyrdek@wzc.com.pl

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustron

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

CENTRALA
+48 33 854 22 44

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 28.06.2019 r. wynosi 106.801.000,00 zł