

Załącznik nr 3 – Główna lista alarmów

lp	Nr/Oznaczenie alarmu	Poziom alarmu	Opis alarmu
	01_zasilanie	MASTER	Brak zasilania oczyszczalni
	02_GAZEX_Maszynownia	MASTER	Wykryto METAN Budynek Maszynowni
	03_GAZEX_Odwadnianie	MASTER	Wykryto METAN Budynek Odwadniania
	04_GAZEX_Biogaz	MASTER	Wykryto METAN Strefa Biogazu
	05_PPOŻ	MASTER	Załączono przycisk PPOŻ
	06_Komunikacja_Ob_1A	MASTER	Brak komunikacji z szafą OB1_A
	07_Komunikacja_Ob_4A	MASTER	Brak komunikacji z szafą OB4_A
	08_Komunikacja_Ob_5A	MASTER	Brak komunikacji z szafą OB5_A
	09_Komunikacja_Ob_8A	MASTER	Brak komunikacji z szafą OB8_A
	10_Komunikacja_Ob_13A	MASTER	Brak komunikacji z szafą OB13_A
	11_Komunikacja_Ob_16A	MASTER	Brak komunikacji z szafą OB16_A
	12_Komunikacja_Hydrosan1	MASTER	Brak komunikacji z szafą Hydrosan1

Szafa OB1_A

ZE1.3.1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zastawki ZE1.3.1
ZE1.3.2_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zastawki ZE1.3.2
P1.1_serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P1.1
FP1.1_awaria	1	awaria pompy P1.1
FP1.1_wył_awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P1.1
K1.1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy własnej Kraty K1.1.
K1.1_awaria	1	awaria kraty K1.1
K1.2_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy własnej Kraty K1.2.
K1.2_awaria	1	awaria kraty K1.2
W1.1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania wentylacji W1.1
Sep1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy własnej Separatora Sep1
Sep1_awaria	1	awaria separatora Sep1
ZE1.1.1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zastawki ZE1.1.1
ZE1.1.2_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zastawki ZE1.1.2
ZE1.2.1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zastawki ZE1.2.1
ZE1.2.2_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zastawki ZE1.2.2
C.H2S1	MASTER	wykryto Siarkowodór Budynek Kratsygnal alarmowy
szafa_Ob.28_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania punktu przyjmowania odpadów
szafa_Ob.2_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy Ob.2
Skratki_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy własnej Higenizacji Skratek
Skratki_awaria	1	awaria separatora Higenizacji Skratek
Pluczka_Skratki_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy własnej Pluczki Skratek
Pluczka_Skratki_awaria	1	awaria separatora Higenizacji Pluczki Skratek
Pluczka_Piasek_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy własnej Pluczki Piasku
Pluczka_Piasek_awaria	1	awaria separatora Higenizacji Pluczki Piasku
B1.1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy własnej Biofiltra B1.1
Pias1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy Pias1
Pias1_awaria	1	awaria kraty Pias1
Pias2_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy Pias2
Pias2_awaria	1	awaria kraty Pias2
Pias3_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy Pias3
Pias3_awaria	1	awaria kraty Pias3
P2.1_serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P2.1
FP2.1_praca	1	potwierdzenie pracy pompy P2.1
FP2.1_awaria	1	awaria pompy P2.1
FP2.1_wył_awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P2.1
P2.2_serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P2.2
FP2.2_awaria	1	awaria pompy P2.2
FP2.2_wył_awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P2.2
P2.3_serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P2.3
FP2.3_awaria	1	awaria pompy P2.3
FP2.3_wył_awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P2.3
ZE2.1.1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zastawki ZE2.1.1
ZE2.1.2_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zastawki ZE2.1.2
ZE2.2.1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zastawki ZE2.2.1
ZE2.2.2_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zastawki ZE2.2.2
ZE2.3.1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zastawki ZE2.3.1
ZE2.3.2_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zastawki ZE2.3.2

Szafa OB4_A

P4.1.1_serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P4.1.1
FP4.1.1_awaria	1	awaria pompy P4.1.1
FP4.1.1_wył_awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P4.1.1
P4.1.2_serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P4.1.2
FP4.1.2_awaria	1	awaria pompy P4.1.2
FP4.1.2_wył_awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P4.1.2
P4.1.3_serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P4.1.3
FP4.1.3_awaria	1	awaria pompy P4.1.3
FP4.1.3_wył_awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P4.1.3
P4.1.4_serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P4.1.4
FP4.1.4_awaria	1	awaria pompy P4.1.4
FP4.1.4_wył_awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P4.1.4
P4.2.1_serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P4.2.1
FP4.2.1_awaria	1	awaria pompy P4.2.1
FP4.2.1_wył_awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P4.2.1
P4.2.2_serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P4.2.2
FP4.2.2_awaria	1	awaria pompy P4.2.2
FP4.2.2_wył_awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P4.2.2
P4.3.1_serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P4.3.1
FP4.3.1_awaria	1	awaria pompy P4.3.1

FP4.3.1_wył awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P4.3.1
P4.3.2 serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P4.3.2
FP4.3.2 awaria	1	awaria pompy P4.3.2
FP4.3.2_wył awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P4.3.2
P4.3.3 serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P4.3.3
FP4.3.3 awaria	1	awaria pompy P4.3.3
FP4.3.3_wył awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P4.3.3
ZE4.1.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE4.1.1
ZE4.1.2 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE4.1.2
ZE4.1.3 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE4.1.3
ZE4.1.4 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE4.1.4
ZE4.2.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE4.2.1
ZE4.2.2 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE4.2.2
ZE4.3.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE4.3.1
ZE4.3.2 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE4.3.2
ZE4.2.2 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE4.3.3
ZE4.3.4 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE4.3.4
ZE4.3.5 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE4.3.5
ZE4.3.6 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE4.3.6
Mc4.2.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania macerator Mc4.2.1
Mc4.2.2 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania macerator Mc4.2.2
M4.1 serwis	2	wyłącznie serwisowe mieszadła M4.1
FM4.1 awaria	1	awaria mieszadło M4.1
FM4.1_wył awaria	1	wyłącznie awaryjne mieszadło M4.1
M4.2 serwis	1	wyłącznie serwisowe mieszadła M4.2
FM4.2 awaria	1	awaria mieszadło M4.2
FM4.2_wył awaria	1	wyłącznie awaryjne mieszadło M4.2
M4.3 serwis	1	wyłącznie serwisowe mieszadła M4.3
FM4.3 awaria	1	awaria mieszadło M4.3
FM4.3_wył awaria	1	wyłącznie awaryjne mieszadło M4.3
B4.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy własnej Biofiltra 4.1
C.H4.1 poziom_max	3	alarm poziomu max (ustawialnego) dla komory osadu czynnego
C.4.1_max	3	alarm poziomu max dla komory osadu czynnego
C.H4.2 poziom_max	3	alarm poziomu max (ustawialny) dla komory ścieków
C.4.2_max	3	alarm poziomu max dla komory ścieków
C.H4.3 poziom_max	3	alarm poziomu max (ustawialnego) dla komory osadu recyrkulowanego
C.4.3_max	3	alarm poziomu max dla komory osadu recyrkulowanego
C.H4.2.1 ciśnienie_max	3	przekroczono dopuszczalne ciśnienie na rurociągu tłocznym za pompą 4.2.1
C.H4.2.2 ciśnienie_max	3	przekroczono dopuszczalne ciśnienie na rurociągu tłocznym za pompą 4.2.2
C.H4.3.1 ciśnienie_max	3	przekroczono dopuszczalne ciśnienie na rurociągu tłocznym za pompą 4.3.1
C.H4.3.2 ciśnienie_max	3	przekroczono dopuszczalne ciśnienie na rurociągu tłocznym za pompą 4.3.2
C.H4.3.3 ciśnienie_max	3	przekroczono dopuszczalne ciśnienie na rurociągu tłocznym za pompą 4.3.3

Szafa OB5_A

Osadnik5.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy Osadnik5.1
Osadnik5.1 awaria	1	awaria kraty Osadnik5.1
Osadnik5.2 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy Osadnik5.2
Osadnik5.2 awaria	1	awaria kraty Osadnik5.2
ZE5.1.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE5.1.1
ZE5.1.2 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE5.1.2
ZE5.2.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE5.2.1
ZE5.2.2 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE5.2.2
ZE5.3.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE5.3.1
ZE5.3.2 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE5.3.2
ZE5.1.3 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE5.1.3
ZE5.2.3 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE5.2.3
ZE5.3.3 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwy ZE5.3.3
P21.1 serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P21.1
FP21.1 awaria	1	awaria pompy P21.1
FP21.1_wył awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P21.1
P21.2 serwis	2	wyłącznie serwisowe pompy P21.2
FP21.2 awaria	1	awaria pompy P21.2
FP21.2_wył awaria	1	wyłącznie awaryjne pompy P21.2
M6.1.1 serwis	2	wyłącznie serwisowe mieszadła M6.1.1
M6.1.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania mieszadła M6.1.1
M6.1.2 serwis	2	wyłącznie serwisowe mieszadła M6.1.2
M6.1.2 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania mieszadła M6.1.2
M6.1.3 serwis	2	wyłącznie serwisowe mieszadła M6.1.3
M6.1.3 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania mieszadła M6.1.3
M6.2.1 serwis	2	wyłącznie serwisowe mieszadła M6.2.1
M6.2.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania mieszadła M6.2.1
M6.2.2 serwis	2	wyłącznie serwisowe mieszadła M6.2.2
M6.2.2 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania mieszadła M6.2.2
M6.2.3 serwis	2	wyłącznie serwisowe mieszadła M6.2.3
M6.2.3 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania mieszadła M6.2.3
ZE6.1.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zastawki ZE6.1.1
ZE6.2.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zastawki ZE6.2.1

Szafa OB8_A

M7.1.1 serwis	2	wyłącznie serwisowe mieszadła M7.1.1
M7.1.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania mieszadła M7.1.1
M7.1.2 serwis	2	wyłącznie serwisowe mieszadła M7.1.2
M7.1.2 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania mieszadła M7.1.2
M7.2.1 serwis	2	wyłącznie serwisowe mieszadła M7.2.1
M7.2.1 awaria zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania mieszadła M7.2.1
M7.2.2 serwis	2	wyłącznie serwisowe mieszadła M7.2.1

M7.2.2_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania miesządlą M7.2.2.
ZE7.3.4_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwą ZE7.3.4
ZE7.3.7_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwą ZE7.3.7
D8.1_serwis	2	wyłączenie serwisowe dmuchawa D8.1
FD8.1_awaria	1	awaria dmuchawy D8.1
FD8.1_wył_awaria	1	wyłączenie awaryjne dmuchawy D8.1
D8.2_serwis	2	wyłączenie serwisowe dmuchawa D8.2
FD8.2_awaria	2	awaria dmuchawy D8.2
FD8.2_wył_awaria	1	wyłączenie awaryjne dmuchawy D8.2
PIX_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia stacji PIX
P7a.1.1_serwis	2	wyłączenie serwisowe pompy P7a.1.1
FP7a.1.1_awaria	1	awaria pompy P7a.1.1
FP7a.1.1_wył_awaria	1	wyłączenie awaryjne pompy P7a.1.1
P7a.1.2_serwis	2	wyłączenie serwisowe pompy P7a.1.2
FP7a.1.2_awaria	1	awaria pompy P7a.1.2
FP7a.1.2_wył_awaria	1	wyłączenie awaryjne pompy P7a.1.2
P7a.2.1_serwis	2	wyłączenie serwisowe pompy P7a.2.1
FP7a.2.1_awaria	1	awaria pompy P7a.2.1
FP7a.2.1_wył_awaria	1	wyłączenie awaryjne pompy P7a.2.1
P7a.2.2_serwis	2	wyłączenie serwisowe pompy P7a.2.2
FP7a.2.2_awaria	1	awaria pompy P7a.2.2
FP7a.2.2_wył_awaria	1	wyłączenie awaryjne pompy P7a.2.2
zgarniacz9.1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zgarniacz9.1
zgarniacz9.1_awaria_zbiorcza	1	zbiorcza awaria zgarniacza 9/1
zgarniacz9.2_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zgarniacz9.2
zgarniacz9.2_awaria_zbiorcza	1	zbiorcza awaria zgarniacza 9/2
ZE9.1.1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwą ZE9.1.1
ZE9.2.1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwą ZE9.2.1
Rozdzielnia wody technologiczne	1	zadziałanie zabezpieczenia rozdzielni wody technologicznej

Szafa OB13_A

ZE_KZ3.1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwą ZE_KZ3.1
ZE_KZ3.2_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwą ZE4.1.1
Stacja_Zgeszczania_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy własnej Stacja_zageszczania
Stacja_Zgeszczania_awaria	1	awaria Stacja_zageszczania
Hydrosan1_Awaria	1	zadziałanie zabezpieczenia rozdzielni Hydrosan1
M14/1.1_serwis	2	wyłączenie serwisowe miesządlą M14/1.1
FM14/1.1_awaria	1	awaria miesządlą M14/1.1
FM14/1.1_wył_awaria	1	wyłączenie awaryjnymiesządlą M14/1.1
M14/2.1_serwis	2	wyłączenie serwisowe miesządlą M14/2.1
FM14/2.1_awaria	1	awaria miesządlą M14/2.1
FM14/2.1_wył_awaria	1	wyłączenie awaryjnymiesządlą M14/2.1
Stacja_odsiaarczania_awaria	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy własnej Stacji Odsiaarczania
Pochodnia_biogaz_awaria	1	sygnał awarii z pochodni biogazu
Zbiornik_Biogazu_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy własnej Zbiornika Biogazu
Zbiornik_Biogazu_dmuchawa1_awaria	1	awaria Dmuchawa 1
Zbiornik_Biogazu_dmuchawa2_awaria	1	awaria Dmuchawa 2
Budynek odawania osadu_Awaria	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania szafy w stacji odwadniania osadów

Szafa OB16_A

Prasa taśmowa_awaria	1	zadziałanie zabezpieczenia szafy odwadniania
Przenośniki osadu_awaria	1	zadziałanie zabezpieczenia przenośników
Hydrofor_Awaria	1	zadziałanie zabezpieczenia Hydroforu
M15/1.1_serwis	2	wyłączenie serwisowe miesządlą M15/1.1
FM15/1.1_awaria	1	awaria miesządlą M15/1.1
FM15/1.1_wył_awaria	1	wyłączenie awaryjnymiesządlą M15/1.1
M15/2.1_serwis	2	wyłączenie serwisowe miesządlą M15/2.1
FM15/2.1_awaria	1	awaria miesządlą M15/2.1
FM15/2.1_wył_awaria	1	wyłączenie awaryjnymiesządlą M15/2.1
ZE15.1_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwą ZE15.1
ZE15.2_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwą ZE15.2
ZE15.3_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwą ZE15.3
ZE15.4_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwą ZE15.4
ZE15.5_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwą ZE15.5
ZE15.6_awaria_zas	1	zadziałanie zabezpieczenia zasilania zasuwą ZE15.6
Kotłownia		
Kocioł biogazu	1	awaria kotła biogazu
Kocioł gazu ziemnego	1	awaria kotła gazu ziemnego
Po_kotłowania_awaria	1	zadziałanie zabezpieczenia pompy obiegowej Po_kotłownia