



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR. POM.	POMIESZCZENIE	POM. M2	OZNACZENIE POSADZKI
0.1	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WANNĄ	8,68	PŁYTKI GRESOWE
0.2	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PRYSZNICEM	8,81	PŁYTKI GRESOWE
0.3	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,89	PŁYTKI GRESOWE
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		21,38	

LEGENDA OZNACZEŃ:

- Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej
- Instalacja wentylacji nawiewnej – transferowej
- W.M.  
50m³/h

Wentylator mechaniczny wywiewny
  - wydajność dwubiegowa 25/50m³/h,
  - do pracy ciągłej dwubiegowej,
  - typu: silent głośność <30dBA
- K.T.  
220cm²

KRATKA TRANSFEROWA DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO–SANITARNYCH O WYMAGANYM PRZĘKROJU MIN. 220cm² W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI
- K.T.  
80cm²

TRANSFER POWIETRZA POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI O WYMAGANYM PRZĘKROJU MIN. 80cm² W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI (NP. PODCIĘCIE DRZWI)
- N.O.  
m³/h  
30

NAWIETRZAK OKIENNY DO PRACY ZE STAŁĄ WYDAJNOŚCIĄ PRACA CIŚNIENIOWA Z WYDAJNOŚCIĄ 8–30m³/h

Stadium	PROJEKT TECHNICZNY	Branża	BUDOWLANA	Data	11.2020
Temat zadania	MODERNIZACJA SANITARIATÓW W MDSS W USTRONIU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN „TERMOMODERNIZACJA I WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA USTRÓŃ – TERMOMODERNIZACJA MDSS”				
Treść Opracowania	ŁAZIENKI I TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PARTER, PIĘTRO, 2 PIĘTRO INSTALACJA WENTYLACYJNA – RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ				
Inwestor:	MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1 43–450 USTRÓŃ			Skala	1:50
Projektował	INŻ. MARCIN ŁUCZAK upr. nr SLK/1999/PWOS/07			Nr rys.	IS.05
Sprawdził					