

Katowice, dnia 25 stycznia 2022 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.) i art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku *o ochronie przeciwpożarowej* (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 869 ze zm.), w związku z treścią §8 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 listopada 2021 roku (jest to data wpływu do tut. Komendy) Pana Łukasza Musialika reprezentującego Pana Przemysława Korcz – Burmistrza Miasta Ustroń, dotyczącego wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie doprowadzenia do budynku wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w obiekcie zlokalizowanym pod wskazanym adresem, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pn.: „*Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie innego sposobu spełnienia wymogów przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych przy zmianie sposobu użytkowania i przebudowie pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 5, 43-450 Ustroń ul. Szkolna 1 na potrzeby dodatkowego oddziału przedszkola*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Łukasza Musialika oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Marcina Łukacza,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie dla przedmiotowego budynku wymagania bezpieczeństwa pożarowego, zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego **zapewnienia drugiego hydrantu zewnętrznego w odległości do 150m od budynku (§10 ust. 6 pkt. 4)**, w sposób zamienny w stosunku do określonego w rozporządzeniu, zapewniający nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wykonania wszystkich zadań określonych w postanowieniach Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.5595.1.307.2021.RH z dnia 25 stycznia 2022 roku;
- 2) zlokalizowania drugiego hydrantu zewnętrznego w odległości do 165m;
- 3) doposażenia strefy pożarowej w hydranty wewnętrzne DN25 z węzłem półsztywnym dla zapewnienia pokrycia zasięgiem działania całej powierzchni strefy pożarowej, w miejscach wskazanych w części graficznej opracowania, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- 4) przeprowadzania co najmniej raz w roku szkoleń personelu w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji, a także użycia sprzętu gaśniczego.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie treści art.126 i art.107 §4 KPA odstąpiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, w związku z uwzględnieniem wniosku strony w całości.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.

Otrzymuje:

1. Łukasz Musialik
ul. Ostrogórska 35a/402
41-200 Sosnowiec; (+1 egzemplarz ekspertyzy) ZPO

Do wiadomości:

2. KM PSP-Bielsko-Biała; (+1 egzemplarz ekspertyzy)
3. KW PSP Katowice WZ a/a. (+1 egzemplarz ekspertyzy)



z up
ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
st. bryg. mgr inż. Mirosław SYNOWIEC
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej