

ZP.271.1.28.2022

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.) dalej jako "ustawa Pzp" pn.:

Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - wykonanie windy

Wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej jako "SWZ":

Pytanie nr 1

Prosimy o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia poprzez określenie parametrów technicznych windy przewidzianych do realizacji tj.:

- udźwig
- rodzaj napędu
- ilość przystanków
- wysokość podnoszenia
- wystrój kabiny
- rodzaj drzwi szybowych i kabinowych – jak otwierane, materiał z jakiego mają być wykonane, czy powinny posiadać odporność ogniową

Odpowiedź na pytanie nr 1

- udźwig – 825kg / 11 osób,
- rodzaj napędu – elektryczny bez maszynowni wyposażony w awaryjne zasilanie ups,
- ilość przystanków – 4 (poziom terenu i 3 kondygnacje budynku),
- wysokość podnoszenia – 10,13m (wg danych przekroju budynku),
- drzwi kabinowe:
 1. skrzydła oraz rama drzwi wykonana z blachy nierdzewnej
 - a) napęd drzwi : zasilany prądem zmiennym, prędkość zamykania i otwierania regulowana oddzielnie, czasy otwierania drzwi również ustawiane,
 - b) próg drzwi : aluminiowy profil ciągniony z rowkiem prowadzącym,
 - c) kontrola drzwi: mechanizm nawrotu zapewniający ograniczenie nacisku skrzydła przy napotkaniu przeszkody /max. 15 kG/
 2. drzwi szybowe : skrzydła oraz rama drzwi wykonana z blachy nierdzewnej.
 3. Wnętrze kabiny: typ wykonana ze stali nierdzewnej jedna ściana przeszklona,
 - a) ściany kabiny: wykonane z segmentów blachy nierdzewnej jedna ściana przeszklona,
 - b) sufit: z blach nierdzewnej,
 - c) lustro: na ½ wysokości tylnej ściany,

- d) poręcz: mocowana na bocznej ścianie, wykonana z rury nierdzewnej,
 - e) cokół: wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wym. 15 x 80mm,
 - f) oświetlenie: halogenowe w suficie,
 - g) podłoga: wyłożona wykładziną, antypoślizgową.
4. Panel sterowania: wykonany z blachy nierdzewnej zamocowany w ścianie bocznej kabiny, wyposażony w przyciski podświetlane, krótkoskokowe, oraz zawiera następujące elementy:
- a) elektroniczny piętrowskazywacz,
 - b) awaryjne oświetlenie kabiny w przypadku braku zasilania z normalnego źródła /2h zasilane z baterii/,
 - c) stacyjkę dyspozycji otwartych drzwi,
 - d) sygnalizację przeciążenia kabiny,
 - e) przyciski: dyspozycji.

Pytanie nr 2

Czy przedmiotem zamówienia jest objęte świadczenie usługi konserwacji zainstalowanego dźwigu w okresie udzielonej gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak, przedmiotem zamówienia jest objęte jest również świadczenie usługi konserwacji zainstalowanego dźwigu w okresie udzielonej gwarancji.

Pytanie nr 3

Jednocześnie uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany do umowy tj. sposobu rozliczenia poprzez dopuszczenie częściowego fakturowania poszczególnych etapów robót.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do umowy we wnioskowanym zakresie.

Pytanie nr 4

Ponadto prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 14.10.2022r.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Termin składania ofert został wydłużony zgodnie ze zmianą treści SWZ z dnia 05.10.2022 tj. do dnia 10.10.2022 r.