



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH**

WOOS.420.102.2019.RK1.8
2019

Katowice, 12 września

**DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. „l” oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Klaudii Klos - pełnomocnika Burmistrza Miasta Ustroń

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa instalacji wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego: "Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków".

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 10 czerwca 2019 r. (wpływ: 12 czerwca 2019 r.) Pani Klaudia Klos - pełnomocnik Burmistrza Miasta Ustroń wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

- a) kartę informacyjną przedsięwzięcia, sporządzoną przez Panią Klaudię Klos w czerwcu 2019 r., wraz z wymaganymi załącznikami,
- b) zapis dokumentacji w formie elektronicznej na płycie CD.

Na żądanie tegoż organu uzupełniono wniosek i dokumentację przy piśmie z 17 czerwca 2019 r., znak: TP1/718/736/2019, w związku z czym spełnione zostały wymogi określone w art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wyżej przedstawione dokumenty były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie, jako przebudowa instalacji do oczyszczania ścieków, kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku § 3 ust. 1 pkt 77 z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji inwestorem dla ww. przedsięwzięcia jest Gmina Ustroń, tj. jednostka samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. „l” ustawy o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Dane o złożonym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, a także w systemie „Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko” prowadzonym przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska.

Strony postępowania zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* zostały powiadomione zawiadomieniem z 21 czerwca 2019 r., znak: WOOS.420.102.2019.RK1.3, o wszczęciu postępowania oraz kolejnych jego etapach, a także o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów (art. 73 § 1 *Kodeks postępowania administracyjnego*) oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z 24 czerwca 2019 r., znak: WOOS.420.102.2018.RK1.2, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie o opinię odnośnie do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Do dnia wydania niniejszego postanowienia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie nie zajął stanowiska w przedmiotowym postępowaniu, zatem zgodnie z art. 78 ust 4 przywołanej ustawy, nie zajęcie stanowiska traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 przywołanej ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z 24 czerwca 2019 r., znak: WOOS.420.102.2018.RK1.2, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o opinię odnośnie do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach opinią z 11 lipca 2019 r. (wpływ: 24 lipca 2019 r.), znak: GL.ZZŚ.2.435.169.2019.TH/ ..., wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla ww. przedsięwzięcia, jednocześnie wskazując warunki konieczne do ujęcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowe warunki z opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie zostały uwzględnione w niniejszej decyzji, ponieważ wynikają bezpośrednio z przepisów prawa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach analizując wniosek z 10 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z jego zakwalifikowaniem do nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy, stwierdził, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z 13 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.420.102.2019.RK1.5.

Zawiadomieniem z 13 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.420.102.2019.RK1.6, tutejszy organ poinformował strony o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron postępowania nie zgłosiła się do organu, aby zapoznać się z aktami sprawy. Nie wniesiono też uwag i wniosków.

Rozpatrywany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na przebudowie sieci wody technologicznej w celu zmniejszenia poboru wody wodociągowej.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północnej części miasta Ustroń, przy ul. Sportowej 17, na lewym brzegu Wisły. Teren przedsięwzięcia zabudowany jest istniejącymi obiektami technicznymi wraz z komunikacją drogową.

Ścieki oczyszczone dopływają do istniejącej pompowni wody technologicznej (obiet istniejący nr 23) przewodem grawitacyjnym DN200 ze studni zlokalizowanej na kanale odprowadzającym ścieki oczyszczone do odbiornika.

Dla zabezpieczenia terenu przed skażeniem wód i gruntu wyklucza się wszelkie prace remontowe lub wymianę płynów eksploatacyjnych w maszynach i pojazdach bezpośrednio na terenie inwestycji oraz drodze dojazdowej. W celu zabezpieczenia przed wypłukiwaniem ze spływami wód opadowych zgromadzonego materiału (piasek, ziemia) poza obszar inwestycji, konieczne jest utrzymywanie terenu w czystości i porządku oraz zwracanie uwagi, aby samochody ciężarowe nie wysypywały ładunku poza obszarem na którym prowadzone są prace.

Masy ziemne i gruz niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi zostaną zagospodarowane na miejscu. Odpady powstające na etapie prac budowlanych (ziemia oraz gruz) będą zagospodarowane do niwelacji i utwardzenia nawierzchni dróg i placów wewnętrznych. Pozostałe odpady zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia powinny być selektywnie zbierane w szczelnych i oznakowanych pojemnikach i zagospodarowane przez uprawnioną firmę.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, że działania przewidziane w ramach inwestycji będą miały charakter lokalny o oddziaływaniu na środowisko ograniczonym do najbliższego otoczenia modernizowanych i przebudowywanych obiektów. Biorąc pod uwagę charakterystykę planowanego przedsięwzięcia można uznać, że istotne oddziaływanie na środowisko związane będzie głównie z fazą realizacji inwestycji. Na etapie realizacji przedmiotowych zadań będą miały miejsce emisje i uciążliwości typowe dla okresów budów; tj. emisje spalin i pyłów do powietrza oraz hałasu powstałe w związku z pracą pojazdów, maszyn, i urządzeń oraz powstawanie odpadów z rozbiórki obiektu, których wpływ na środowisko, z uwagi na rozmiar przedsięwzięcia (lokalnego) nie będzie znaczący. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter tymczasowy i ustąpią z jej zakończeniem. W trakcie realizacji inwestycji wykorzystywane będą jedynie typowe dla tego typu przedsięwzięć urządzenia, surowce i materiały. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, stosowane technologie oraz zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć ryzyko poważnej awarii.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW2000162 oraz w zasięgu jednolitej części wód

powierzchniowych Wisła od Dobki do Bładnicy o kodzie PLRW20009211151. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911, 1958).

W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, będącej w posiadaniu tutejszego organu, brak jest informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Na terenie tym nie występują obszary wodno-błotne, obszary wybrzeży, leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie jezior, uzdrowisk. W rejonie inwestycji nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska lub gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000. Najbliższy Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Górnej Wisły PLB240001 znajduje się w odległości ok. 7,6 km od planowanego przedsięwzięcia. Inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Przedsięwzięcie realizowane będzie na gruntach zlokalizowanych poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.).

Mając na uwadze dotychczasowe wykorzystanie terenu oraz charakterystykę inwestycji należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu planowanej inwestycji.

Ze względu na położenie (ok. 6 km od granicy państwa) oraz zakres prognozowanego oddziaływania oraz charakterystykę wykluczone jest transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji oraz eksploatacji pozostanie bez istotnego wpływu na regionalne uwarunkowania klimatyczne.

W strefie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stanowisk archeologicznych, jak również pas drogi nie przebiega przez tereny objęte ochroną konserwatorską.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy tutejszy organ, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie stwierdzono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* w trakcie biegu terminu do odwołania, strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 57 § 5 ww. ustawy termin uważa się za zachowany m. in. jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.

Załącznik do decyzji:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.



Zwolniono z opłaty skarbowej - zgodnie z art. 7 pkt 3 z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
główny specjalista Radosław Krawczyk

Otrzymują:

1. Klaudia Klos, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice
2. Burmistrz Miasta Ustroń
3. Starosta Cieszyński - Zasoby Skarbu Państwa
4. Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej, Rynek 1, 43-4050 Ustroń
5. Kubala Sp. z o.o., Ignacego Daszyńskiego 68, 43-450 Ustroń
6. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
7. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń
8. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.): osoby fizyczne otrzymują wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy.

Do wiadomości (zgodnie z art. 74 ust. 4 oraz 86a ww. ustawy):

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3. Starosta Cieszyński

WOŚ - aa.

Stwierdza się, że niniejsza
decyzja stała się ostateczna
z dniem 16.10.2019 r.
Radosław Krawczyk
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
40-127 Katowice
Pl. Grunwaldzki 8-10
241051947
-6-

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 12-09-2019, znak:
WOŚ.27.102.2019.RK1.8.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przebudowa instalacji wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego: "Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków".

Inwestor: Gmina Ustroń.

I. Skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy instalacji na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Ustroniu, przy ul. Sportowej 17. Obiekty będące w zakresie niniejszego opracowania położone są na działkach o numerach:

- 12/2, 133/2, 5018/5 - obręb ew. Ustroń (0004)

- 585/33, 35/2 - obręb ew. Hermanice (0001) .

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północnej części miasta, na lewym brzegu Wisły.

Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę sieci wody technologicznej w celu zmniejszenia poboru wody wodociągowej.

Teren przedsięwzięcia zabudowany jest istniejącymi obiektami technicznymi wraz z komunikacją drogową.

II. Parametry techniczne i zakres inwestycji.

Roboty budowlane prowadzone będą przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wymagane przepisami prawa certyfikaty oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie kraju. Sprzęt technologiczny musi być utrzymywany w pełnej sprawności technicznej i obsługiwany przez przeszkolonych pracowników.

Zakres rozbudowy obejmował będzie:


- przebudowę instalacji wody technologicznej;
- podłączenie wody technologicznej w istniejących obiektach: 01 - budynek krat, 02 - piaskownik poziomy, 13 - maszynownia dla WKF, 16 - stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów.
- wymianę układu pompującego w pompowni wody technologicznej (ob.23);
- wymianę zbiornika magazynowego wody technologicznej, filtra samoczyszczącego oraz zestawu hydroforowego w obiekcie 16;
- wykonanie instalacji oraz zbiornika hydroforowego w obiekcie 13;
- adaptację systemu sterowania i zasilania elektroenergetycznego związanego z projektowaną instalacją.

W komorze pompowni o średnicy 1,5 m przewiduje się wymianę 2 pomp na dostosowane do nowych potrzeb. Obok zaplanowano wykonanie nowej komory zasuw wraz z armaturą zwrotno-odcinającą. Następnie ścieki oczyszczone przewodem tłocznym o średnicy DN150 będą dopływały do zbiornika buforowego

o pojemności 5,0m³ umieszczonego wewnątrz obiektu 16. Na przewodzie tłocznym przed zbiornikiem zabudowany będzie filtr samoczyszczący z by-passem wykorzystywanym w przypadku awarii filtra. Od momentu oczyszczenia w filtrze medium jest traktowane jako woda technologiczna. W przypadku niedoboru wody technologicznej, przewiduje się uzupełnianie zbiornika buforowego wodą wodociągową poprzez instalację z elektrozaworem.

Ze zbiornika buforowego woda technologiczna będzie pobierana na 2 niezależne układy:

- do istniejącej pompy i dalej bezpośrednio na prasę taśmową osadu wewnątrz obiektu 16;
- do zestawu hydroforowego i następnie do obiektu 13, gdzie przewidziano zabudowę wyrównawczego zbiornika hydroforowego o pojemności 2m³.

p.o. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach

dr Mirosława Mierczyńskiego-Sawickiego

BPGWŚ "HYDROSAN" Sp. z o.o. Gliwice, ul. Sienkiewicza 10	
Nr bieżący: 1802	Data wpływu: 19. 09. 2019
Dyspozycja: TP1 