



STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU PRZEFERMENTOWANEGO

Ob.16


A-A  
1:20




B-B  
1:20



C-C  
1:20



D-D  
1:20



- Istniejąca instalacja wodociągowa - woda zimna
- Projektowana instalacja wodociągowa - woda zimna
- Projektowana instalacja wody technologicznej

- UWAGI:**
1. ZALECA SIĘ MONTAŻ WSZYSTKICH NIETYPOWYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZLECIĆ JEDNOSTKOM SPECJALISTYCZNYM LUB WYKONAĆ POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DOSTAWCÓW/PRODUENTÓW.
  2. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY I PRZEZ POSADZKĘ WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH, A PRZESTRZEŃ POMIĘDZY RURĄ, A TULEJĄ - USZCZELNIĆ ELASTYCZNĄ MASĄ WODOODPORNĄ.
  3. ISTNIEJĄCE OTWORY NALEŻY ZAŚLEPIĆ.
  4. DO PODPIERANIA RUROCIĄGÓW STOSOWAĆ SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W TYM ZAKRESIE.
  5. W MIEJSCU WYLOTU WODY TECHNOLOGICZNEJ ZE ZBIORNIKA (PRZED HYDROFOREM) NALEŻY W KOLANO WSPAWAĆ KOLANO (DN50) Z ZAWOREM KULOWYM PRZEZNACZONYM DO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA.
  6. W MIEJSCU WYLOTU WODY TECHNOLOGICZNEJ ZA HYDROFOREM NALEŻY WSPAWAĆ KOLANO (DN50) Z ZAWOREM KULOWYM PRZEZNACZONYM DO ZAŚLĄNI W WODĘ TECHNOLOGICZNĄ PRASY TAŚMOWEJ W PRZYPADKU AWarii ISTNIEJĄCEJ POMPY.
  7. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. D1-718-T-016-008-A.

Zakłady inwestycyjne						
ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW						
Temat: PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU	Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	1:20	Projektant	10.2019	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
		Opracował	10.2019	K. KŁOS		
		Sprawił	10.2019	A. HAWRYLEWICZ	SLK/004.7 PODS/04	
		Kierownik	10.2019	B. SZAPAJKO		
Przedmiot rysunku:  OB.16 STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU PRZEFERMENTOWANEGO	Stadium	Zamawiający: MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ				
	PB	Użytkownik: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRÓŃ UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRÓŃ				
Przekroje						
	Branża:	TECHNOLOGIA		Nr rysunku:	<div>D1-718-T-016-009-A</div>	Nr umowy: <div>718/18</div>
				BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81		