

**Notatka służbowa z dnia 25.07.2019 spisana w sprawie uzgodnień technicznych
dotyczących przebudowy instalacji wody technologicznej na oczyszczalni ścieków
w Ustroniu**

Obecni:

1. Bogusław Szapajko – Biuro projektów HYDROSAN
2. Klaudia Klos - Biuro projektów HYDROSAN
3. Janina Korcz – Urząd Miasta Ustronia
4. Dawid Cieślak – Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

Uzgodnienia:

1. Uzgodniono lokalizację studzienki i sposób prowadzenia przewodów wody do wzruszania pisaku w lejach piaskownika.
2. Uzgodniono zmianę lokalizacji dwóch hydrantów przy piaskowniku i przy zagęszczaczu grawitacyjnym.
3. Uzgodniono zasilanie pomp pompowni wody technologicznej przez falowniki co wydłuży żywotność filtra.
4. Uzgodniono lokalizację węzła wody technologicznej w budynku krat i króćce rozbiorowe.
5. Użytkownik wnosi o zmianę lokalizacji zbiornika hydroforowego w pomieszczeniu magazynowym maszynowni. W w/w pomieszczeniu przewiduje się likwidację ścinek przy wejściu do pomieszczenia wraz z drzwiami.
6. Uzgodniono uwzględnienie w projekcie żurawika do wyciągania pomp w pompowni wody technologicznej.
7. W związku z rozpoczęciem prac przy stacji zlewnej i związanej z tym układem dróg dojazdowych konieczne jest uwzględnienie w czasie robót ułożenie rur ochronnych dla instalacji wody technologicznej. Biuro projektów do 09.08.2019 da wytyczne lokalizacji rur ochronnych pod drogami.

Na tym notatkę zakończono i podpisano:

1.



2.



3.



4.

