

ZP.271.3.16.2025

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie
ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta Ustroń Nr 14/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie systemu udzielania
zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń i gminnych jednostek organizacyjnych z późn. zm.
pn.:

**Wykonanie prac związanych z wymianą podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 4 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie obiektu
szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby
Przedszkola nr 5 w ZSP-4”**

Wpłynęło pytanie do treści ogłoszenia o konkursie ofert:

Pytanie nr 1:

Czy inwestor wie, że nie ma możliwości ściągnięcia subitu w całości bez frezowania betonu na głębokość centymetra, co z kolei jest bardzo kosztowną operacją? Sugerujemy przykrycie resztek subitu sarkofagiem cementowym grubości co najmniej 3mm, w celu odcięcia. Prosimy o opinię.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza przykrycie resztek subitu sarkofagiem cementowym grubości co najmniej 3 mm, w celu odcięcia.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część ogłoszenia o konkursie ofert pn. Wykonanie prac związanych z wymianą podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4”.