

ZP.271.3.16.2025

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie  
ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta Ustroń Nr 14/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie systemu udzielania  
zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń i gminnych jednostek organizacyjnych z późn. zm.  
pn.:

**Wykonanie prac związanych z wymianą podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
nr 4 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie obiektu  
szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby  
Przedszkola nr 5 w ZSP-4”**

Wpłynęło kolejne pytanie do treści ogłoszenia o konkursie ofert:

**Pytanie nr 2:**

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie robót tj.

Hol dolny i górny ma zrywanie klepki parkietowej, zaś wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładziny  
elastyczne

dolny hol w zakresie do 20 mm

górny hol w zakresie do 10 mm

skąd ta rozbieżność.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Rozbieżność wynika z tego, że w dolnym holu poziom należy nawiązać do istniejącej posadzki lastryko  
natomiast na górnym holu poziom należy nawiązać tylko do wejść do sal lekcyjnych.

---

**ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania do treści ogłoszenia, Zamawiający dokonuje zmiany  
terminu składnia ofert.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń  
43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia **30.01.2025 r. do godz. 8:00**.

Niniejsza odpowiedź i zmiana stanowią integralną część ogłoszenia o konkursie ofert pn. **Wykonanie prac  
związanych z wymianą podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Ustroniu w ramach zadania  
inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod  
potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4”**.