

ZP.271.3.28.2025

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie
ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta Ustroń Nr 14/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie systemu
udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń i gminnych jednostek
organizacyjnych z późn. zm. pn.:

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
instalacji wodociągowej p.poż. oraz instalacji oświetlenia awaryjnego
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu MDSS”**

Wpłynęły pytania do treści ogłoszenia o konkursie ofert:

Pytanie nr 1:

Czy rozbudowa instalacji hydrantowej ma obejmować przebudowę węzła wodomierzowego (zawór pierwszeństwa)?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak.

Pytanie nr 2:

Czy w ramach opracowania Projektant ma dokonać doboru wodomierza w uzgodnieniu z WZC?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający posiada warunki/zgodę WZC na przebudowę/zmianę wodomierza?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Warunki/zgodę WZC na przebudowę/zmianę wodomierza należy uzyskać w trakcie realizacji zadania.

Pytanie nr 4:

Czy opracowanie dot. oświetlenia ma obejmować tylko oświetlenie awaryjne czy również ewakuacyjne?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Pytanie nr 5:

Czy budynek posiada PWP (główny wyłącznik prądu) wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Nie.

Pytanie nr 6:

Czy w zakresie opracowania Projektant ma zaprojektować PWP zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Tak.

Pytanie nr 7:

Czy w obiekcie są wydzielone pożarowo klatki schodowe?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Tak.

Pytanie nr 8:

Czy w zakresie kosztorysu i przedmiaru Projektant ma uwzględnić tylko odtworzenia po pracach instalacyjnych czy zakres prac branży budowlanej ma być większy (np. malowanie całego pomieszczenia, całego korytarza, itp.)?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Należy uwzględnić tylko odtworzenia po pracach instalacyjnych celem uzyskania stanu pierwotnego.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający posiada aktualną inwentaryzację architektoniczną (najlepiej w DWG lub DXF)?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Nie.

Pytanie nr 10:

Proszę o przesłanie ekspertyzy PPOŻ, odnośnie zakresu wykonania prac budowlanych.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający nie posiada takiej ekspertyzy.

Pytanie nr 11:

W celu ustalenia zakresu projektowego proszę o udostępnienie

- informacji, fotografii nt. istniejącego zestawu wodomierzowego, m.in. czy instalacja jest rozdzielona na instalację ppoż. i bytową,
- ekspertyzy ppoż.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Instalacja nie jest rozdzielona na instalację ppoż. i bytową. Zamawiający nie posiada ekspertyzy PPOŻ.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia o konkursie ofert pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji wodociągowej p.poz. oraz instalacji oświetlenia awaryjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu MDSS”.